



水質試験（検査）結果書

第 A1803048 -004 号
平成 30 年 12 月 18 日

JWWA-GLP121水道GLP認定

| | | | | | |
|----------|------------------|-----------------|-------------|------------|----------|
| 依頼者住所・氏名 | 住所 | 福井県勝山市元町1丁目1番1号 | 氏名 | 勝山市長 山岸 正裕 | |
| 採取地点 | 細野新道配水区 | | | | |
| 試料の種別 | 上水道 浄水 | 採取者 | (株)エネックス 田中 | | |
| 採取年月日 | 平成 30 年 12 月 4 日 | 10:35 | 天候 | 前日 曇、当日 雨 | |
| 気温 | 17.5 °C | 水温 | 13.0 °C | 残留塩素 | 0.1 mg/L |

| 番号 | 項目 | 検査値 | 基準値 | 番号 | 項目 | 検査値 | 基準値 |
|----|---------------------------------|--------|--------------|----|--------------------|---------------|---------------|
| 1 | 一般細菌 | 0 個/ml | 100個/ml以下 | 31 | 砒素 | — | 0.08mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | 32 | 亜鉛及びその化合物 | — | 1mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | — | 0.003mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | — | 0.2mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | — | 0.0005mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | 0.01 mg/L 未満 | 0.3mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | — | 0.01mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | 0.02 mg/L | 1mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | — | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | — | 200mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | — | 0.01mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | 0.005 mg/L 未満 | 0.05mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | — | 0.05mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 5.5 mg/L | 200mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | — | 0.04mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | — | 300mg/L以下 |
| 10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | — | 0.01mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | — | 500mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | — | 10mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | — | 0.2mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | — | 0.8mg/L以下 | 42 | ジエチルシン | — | 0.00001mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | — | 1mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | — | 0.00001mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | — | 0.002mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | — | 0.02mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジメチルベンゼン | — | 0.05mg/L以下 | 45 | フェノール類 | — | 0.005mg/L以下 |
| 16 | 1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | — | 0.04mg/L以下 | 46 | 有機物等(全有機炭素(TOC)の量) | 0.2 mg/L 未満 | 3mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | — | 0.02mg/L以下 | 47 | pH値 | 6.9 | 5.8以上8.6以下 |
| 18 | トリクロロエチレン | — | 0.01mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | 異常でないこと |
| 19 | トリクロロエチレン | — | 0.01mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと |
| 20 | ベンゼン | — | 0.01mg/L以下 | 50 | 色度 | 0.5 度 未満 | 5度以下 |
| 21 | 塩素酸 | — | 0.6mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.1 度 未満 | 2度以下 |
| 22 | クロロ酢酸 | — | 0.02mg/L以下 | | 以下余白 | | |
| 23 | クロロホルム | — | 0.06mg/L以下 | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | — | 0.03mg/L以下 | | | | |
| 25 | ジブromクロロメタン | — | 0.1mg/L以下 | | | | |
| 26 | 臭素酸 | — | 0.01mg/L以下 | | | | |
| 27 | 総トリハロメタン | — | 0.1mg/L以下 | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | — | 0.03mg/L以下 | | | | |
| 29 | ブromジクロロメタン | — | 0.03mg/L以下 | | | | |
| 30 | ブromホルム | — | 0.09mg/L以下 | | | | |

| | | | |
|----------|------------------------------|-------------------|--|
| 判定及び特記事項 | 上記試験項目については、水道法の水質基準に適合している。 | | |
| 検査期間 | 平成 30 年 12 月 4 日 | ～ | 平成 30 年 12 月 13 日 |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 | | |
| 検査機関 | 厚生労働大臣登録 水質検査機関 第198号 | 〒920-0209 株式会社 | 石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 TEL 076-238-9685(直通) |
| 技術管理責任者 | 分析センター部長 喜多王 | | |