

第4回施設整備部会 議事録

(1) 日 時：令和6年2月7日（水）午後7時より、（教育会館 第4研修室）

(2) 参加者：委員（10名）、事務局7名

(3) 内 容

① 部会長あいさつ

② 資料説明及び意見交換

・ 新中学校校舎について

《部会長あいさつ》（省略）

《資料説明及び意見交換》

（新中学校校舎について）

部会長 ・ レジュメにしたがって進めていきたい。勝山市立中学校校舎基本設計について前回からの変更も含めて話し合いたい。最初に事務局から説明をお願いする。

事務局 ・ 本日は、昨年11月6日の第3回施設整備部会において基本設計の検討図をお示しさまざまなご意見をいただいた。11月24日には再編準備委員会でもご意見をいただいておおむね設計の方針を承認いただいた。そのあと市議会の新中学校建設特別委員会を3回経てさまざまなご意見をいただいた。それらを踏まえて本日は設計の一部修正部分と追加資料をつけて基本設計の報告書の形で説明をさせていただく。

事務局 ・ 参考資料の説明

- 1 設計方針
- 2 建築計画
- 3 構造計画
- 4 電気設備計画
- 5 機械設備計画
- 6 その他

参考資料

（前回からの追加・変更点を説明）

- ・ 職員駐車場の移動、1階学びの広場の壁の撤去、南側バルコニーの撤去、ハイサイドライトの撤去、克雪計画の追加、教室の生徒の机 65cm×45cm → 70cm×50cm、教室背面ロッカー、メディアセンター・多目的室・職員室・廊下・屋根付き屋外広場の設え等

部会長 ・ かなり膨大な量だがこれまでの説明でご意見やご質問があればお願いしたい。

委員1 ・ 非常放送を含めてチャイムや放送の管理は高校からもできるし中学校からもできるのか。緊急放送も、あってはならないが勝高が火事になったら非常ベルが鳴ったり、中学校であれば高校へと連動しているのか。共用棟で校内放送やチャイムがある場合はどうなるのか。職員室でカウンターがあるとテスト期間は入室禁止になるのでここまで入ってこれる。逆に道具を運ぶ時には生徒が直接机のところに来ることもある。先進的な学校があったら聞いてもらえるといい。中部にも職員室前に棚がある。ペーパーレスにはなるが各教

	<p>室へ配布物を入れる棚がある。カウンターの下に逆向きに作ればいい。各教室に配布する棚も廊下に置くのではなく設計の段階で場所を作って校舎と一体型にしてきれいな形になるといい。</p>
事務局	<ul style="list-style-type: none"> 放送関係は第一体育館と特別教室棟は連動できるような形をとっている。ただし勝高の第二体育館や勝高普通教室部分は中学校校舎とは連動は難しい。
委員 2	<ul style="list-style-type: none"> 非常ベルが高校で鳴った場合はそれを聞いた先生が特別教棟か体育館か中学校校舎で押さないといけないのか。
事務局	<ul style="list-style-type: none"> 非常関係は副受診の形があるので連動する形はとるがチャイム関係は同じ工事にする調整をしている。職員室は生徒が来れるエリアもここだし執務エリアとミーティングエリアを設けた。配布物はカウンターの内側には棚がつく。
委員 3	<ul style="list-style-type: none"> 生活ノートを担当が見て棚に入れて置いたり数学や英語のワークを教科担任が見て置いておくのと係が取りに来て持っていくシステムはペーパーレスにならずに残ると思う。一部は生徒側に棚があればいい。
事務局	<ul style="list-style-type: none"> この棚がどちらからも取り出せるような設えが一番いいと思う。
委員 4	<ul style="list-style-type: none"> それができるといい。今は廊下にあってみつともない。
委員 5	<ul style="list-style-type: none"> 廊下のフックがない状況になっている。背負いものやコートをかけたりするスペースがない状況で個人用ロッカーをうまく使わなければいけないのか。特に冬期間はコートが長いので収納はできるのか。鳥瞰図を見ると右端の給食室があってその上の多目的運動スペースが四角で切られているので細かに書いてないだけなのかと思った。職員駐車スペースがジオアリーナ側になった場合、全員が早くは帰れないので遅くまで地下通路の管理をしなくてはいけなくなるのは厳しい。ジオアリーナ側のどこに駐車スペースを設けるのか。広い方の端っこの場合、特別支援学校の向こう側から歩いてくるくらい距離があるので事実上はないのか。
事務局	<ul style="list-style-type: none"> 教室のロッカーだがここに至るまでにコート掛けの検討もした。32人分のスペースをとろうとすると何かを犠牲にしなくてはいけない。給食の配膳台も収納したいということもありコート掛けについては移動式のもので対応したい、オールシーズン必要かということもある。鳥瞰図の屋根付き屋内広場は内観でも示したが構造の梁が入っているし上は開放でネットになる。
委員 6	<ul style="list-style-type: none"> 広報かつやまではベランダ付きの設計だったので見てわかる状況だった。
事務局	<ul style="list-style-type: none"> 地下通路の出入口は両方で施錠できる形の設えとしている。最後に通る方はそこを管理する。
事務局	<ul style="list-style-type: none"> 高校には警備員がいるので中学校に置けたらいいと思っているがまだ検討の話になる。
委員 7	<ul style="list-style-type: none"> 職員が警備員の警備時間よりも先に帰ればいい。
事務局	<ul style="list-style-type: none"> 市役所もよくやっているが遅くなるのであれば先に通路を通過して車を持ってきて出る方法もある。
委員 8	<ul style="list-style-type: none"> なかなかないとは思いますが。
事務局	<ul style="list-style-type: none"> 機械警備の形をここも取らないといけないと思う。夜間はどのようにするのかという課題もあるので説明した仕組みを入れた上でやり方を決めていく。
委員 9	<ul style="list-style-type: none"> 思いつきの提案だが夜9時以降は完全施錠にして通れなくする。グラウンド側を通過して横断歩道を通過して帰る。地上でアクセスする方法は大人はでき

	る。
事務局	・照明がないので難しい。先生方は夜だけではなくて日常的にも急にいかなくてはいけないことが発生するので基本は地下通路を通る形で施錠は考える。
委員 10	・オートロックをして都合のいいようにしてもらえば楽になる。
委員 11	・カード式だと生徒が遊ぶかもしれない。マスターと生徒をわけるとどうか。
事務局	・それも含めて検討したい。
委員 12	・体調が悪くなって迎えに来た時に勝高側の玄関に来てもらうのか。中学校の玄関からは遠い。
事務局	・勝高側の玄関に来てもらえばいい。
事務局	・給食の運搬車が入る道もあるがそこへ送迎というのは基本的にはないと思う。
事務局	・保健室も一番西にある。
委員 13	・練習試合とか休みの日にグラウンドを使用するとき地下通路を通過して入る形になるのか、通らずにも入れる通路があるのか。
事務局	・部活動を土日どちらか一日で一部は地域移行もあるが練習試合をする場合は基本的に地下通路は同じように使えるように思っている。
委員 14	・I Cカードの時間の制限も土曜の部活の時はいいとかになるのか、夜間も休日もダメで部活の時だけいいというのも難しい。部室の配置はどうなるのか。
事務局	・前回プールの横に器具庫関係を計画していたが場所的には山際とかグラウンド側でできる部分もあるのではと検討している。中学校の部室も再築となる高校の部室も検討している。
委員 15	・中学校の部室と高校の部室は分けるのか。
事務局	・分けるか共同になるかもしれないがエリア的には作れるような形で再築する形にしたい。
委員 16	・体育のときに着替える更衣室は教室なのか。体育館の更衣室か。
事務局	・基本的には体育館の更衣室があるが、体育館まで時間がかかるという声もある。その中で教室の多連の引き戸の手前にロールカーテンを設置して女子は教室で着替えて男子は1階の広場のような空間を活用して着替えることができないかを検討している。
委員 17	・プール跡地が駐車場でなくなったことでP T Aの会議が午後7時から9時頃まであるので保護者が来校の場合の駐車場はどうなるのか。保健室にはシャワーがついているのか。男性のトイレの全て洋式化はどうか。大便のところに入るのを大変いやがって流すことができない。デリケートな気持ちはわかるので数は減るが小便の部分がなくすとどうか。公共施設の男子トイレはわからないので小便器はあるのか。
事務局	・現在の計画では小便器と大便器を設置する。全国的にはおっしやる学校もある。家の方には小便器が少ないのかもしれない。トイレの数も限られてくるので休み時間にできなくなることもなきにしもあらずなのでもう一度設計事務所とも協議して生徒数と数の割合も再度検討したい。
事務局	・こちらからできないかと話もしたが生徒の人数を考えると全て洋式にしてしまうと部屋の数が少なくなるとかトイレを一度にできる人数が制限されるので休み時間にカバーできない状態になる。

- 委員 18 ・女子も同じではないか。
- 事務局 ・大きさ的には女性の方が広い。数的なものもあるので再度相談したい。保健室の件は養護教諭の先生方と協議して内部の設えを検討している。温水が出るような形も考えたい。傷口をシャワーするとか、腰下。各小学校にもある。プール跡地は県の施設になる。高校生はプール授業をしていない。解体して跡地を活用しようと考えたが歩車分離のこともあり今回取りやめた。プール跡地を何に使うのかはまた解体するかどうかとも聞いていない。PTAの会議での駐車場はジオアリーナを活用していただく。こちらは勝高の先生方の駐車場で正面はなかなか生徒が通るので難しい。
- 委員 19 ・ジオアリーナの会議室を使えばいい。
- 委員 20 ・玄関前もお客さんが来るときは使ってはいる。昨日も30台ぐらい停めた。今よりは玄関が前になるのでスペース的には狭くなるが20台ぐらいは停められるのではないかと。その時間なら大丈夫ではないか。
- 事務局 ・学校ができてから勝高との相談でルールを作っていけばいいかと思う。
- 委員 21 ・先ほどのトイレの件だが、自動洗浄なので流さないことはない。保健室に全身のシャワーを付けて職員も使えるようにするとどうか。
- 事務局 ・ジオアリーナにすごく広いシャワー室がある。そちらは無料なので活用できるかと思う。
- 委員 22 ・メディアセンターの話の時に書庫の話が出た。書庫の位置等あまり確保されなかったのか。3階はやめてほしいということだったが。
- 事務局 ・倉庫との兼ね合いでどこまで書庫に活用できるかということ、2階もいろいろ検討はした。階段下の部分もある。
- 委員 23 ・エレベーターさえあれば運搬しやすいのでエレベーターそばの倉庫がいい。
- 事務局 ・3階のエレベーターを使うのは遠いから難しいのか。ダムメーターは小荷物専用になると思う。衛生上の問題はあるかもしれない。
- 委員 24 ・南側だと本の保管場所としてはふさわしくないのではないかと。
- 事務局 ・そこは遮光したりできる。生徒会室は普段使うこととか吹き抜けも見れるのでこの位置がいいという提案になっている。
- 事務局 ・エレベーターがあるなら1階でも3階でもいいと聞いたので1階のエレベーターの近くに作ると他の諸室の位置が変わり影響があつて難しい。最終的には3階の倉庫の部分で書庫をメインに使う。1部屋で蔵書は十分入る。エレベーターの普通教室の前を押していくのは邪魔になるので外廊下を通らないといけないと聞いた。検討した結果これをお願いできないか。
- 委員 25 ・近くのエレベーターを使うことになる。
- 事務局 ・こちらのエレベーターも乗用でできればいい。小荷物用になるか乗用になるかは確定はしていない。
- 事務局 ・ブックトラックを乗せるだけになるかもしれないということか。
- 委員 26 ・できれば乗用にした方がいい。
- 事務局 ・スペース的にはあるが。
- 委員 27 ・3階のトイレを書庫にせずらして行ってイングリッシュルームを後ろにもっていくとどうか。
- 事務局 ・上下階の設備の関係もあるので難しい。
- 委員 28 ・一番端のハンディキャップトイレのあたりにするとどうか。

事務局	・100m近い校舎なのでしはしにトイレがあってもいい。休み時間に集中するのが緩和できる。エレベーターについては再度検討させてほしい。
委員 29	・3階の個別学習室のイメージ図にとりよりの席との境の仕切りがあるといい。
事務局	・机の長さが2.7mあって3人掛けで十分はスペースはとれると思う。確かに3人掛けで両端に座ると真ん中が座らないこともある。ここに仕切りをつけると隣り同士の相談もなくなる。この辺りは今から検討できる部分なので間仕切りするかどうかは今後さらに詰めていきたい。
委員 30	・部室の件、よろしくお願ひしたい。
委員 31	・先生の更衣室のロッカーは一人一人はあるのか。
事務局	・少し細長いタイプがある。
委員 32	・校長室は来賓が来たり会議もある。席数は何席か。
事務局	・8席ぐらい。
委員 33	・8人より多い場合が多い。
委員 34	・今からでも席は増やせるのか。
事務局	・校長室でなくても1階の広場とかを使ってもいいかと思う。
委員 35	・卒業式の来賓をそこへ通せばいいのか。
事務局	・ジオアリーナでやるのか第一体育館でやるのかということもある。ジオアリーナであればジオアリーナの中で控室は作れると思う。
委員 36	・わりと校長室の中で10人~15人の会議をしたりする。なければどこか場所を探すことになる。
委員 37	・職員室の話が出たが、私自身はフリーアドレスで働いている。学校の職員室でフリーアドレスのところもある。3校集まるなら決まった席ではなく変わって話ができるといい。働き方改革の一つの提案として考えてはどうか。
事務局	・提案ということでお聞きする。先生方とも協議をしていかないといけないしあちこち変わると子どもが先生はどこにいるのかということもある。提案した配置図やイメージ図では今の職員室と雰囲気が違う。物はなるべくキャビネットに入れてスッキリしたい。机の下の袖机のようなものもできるだけ置かないように考えている。先生方の意識を変えていくことが必要だと思っている。
委員 38	・Wi-Fi環境を整備するにあたってジオアリーナ側でギガ端末を持ち込んでの授業をする場合のWi-Fi環境はどうなるのか。
事務局	・ジオアリーナもフリーWi-Fiはとんでいる。パスワード設定で人数制限もあると思う。中学生はLTE。
委員 9	・中学校は直近はその形でいくのか。Wi-Fiを持っていくのであれば問題はない。
事務局	・勝高はLTEではない。Wi-Fiを整備しなくてはいけない。小中もLTEだが更新のときにどうなるのか不安な面もある。
部会長	・基本設計から実施設計になる中で予算のことも含め多少変更等がある。大階段のフローリングはやり直しにならないように明度差をつけるといい。
事務局	・認識しにくい部分はしっかり対応したい。
部会長	・ホワイトボード化は決定か。
事務局	・普通教室はその方向でお願いしたい。
部会長	・教室はクロスや塗装になるのか。

- | | |
|-----|---|
| 事務局 | ・木が一部ある。 |
| 部会長 | ・ホワイトボードのところは汚れる。 |
| 事務局 | ・クロスだと破れがちになる。その辺は確認したい。 |
| 部会長 | ・他にはよろしいか。本日出たことをまとめていただければと思う。これで協議を終わりたい。 |
| 事務局 | ・いただいたご意見を整理して今後に活かしていきたいと思う。次回は第5回再編準備委員会になる。3月25日月曜日を予定している。それでは第4回の施設整備部会を終了させていただく。本日はお忙しい中ありがとうございました。 |

参考資料 勝山市立中学校基本設計 (勝山市立中学校建設基本設計等業務 基本設計報告書)