

仕 様 書

1. 品名

口径	種 類	接合形式	新品予定数	使用済売却予定数
Φ13mm	接線流羽根車式 乾式 高感度直読型	上水ネジ	1, 123	1, 123

*取付パッキン含む。

予定数は見込みであり、実際の発注数とは異なりますのでご了承ください。

2. 納入及び引取り場所 市の指定する場所

3. 構造等

- (1) メーターは、水道法、計量法及び関連法規を遵守し、日本水道協会規格、日本工業規格及び関連諸規格を準用したものとすること。
- (2) メーターの構造及び材質は、通常の使用及び施工に十分耐えられるだけの強度及び耐久性を有し、かつ水質に悪影響をおよぼさないものとすること。
- (3) 最低2回の修理（器差の保証を含む）に適應する耐久性を維持すること。
- (4) 鉛浸出基準に適合するものであること。
- (5) メーターの表示部は、機密性を確保した構造とすること。
- (6) メーターのネジ部寸法は、上水仕様とすること。
- (7) メーターの承認図又は構造図、器差表を添付すること。

4. 表示

- (1) メーターの塗装色は**焦げ茶色 [A 9 5 - 3 0 H]** 日本塗料工業会色番号、〔J W M M 0 0 - A 0 7〕日本水道メーター工業会番号) とすること。
塗装は、ふたのみとすること。(但し、酸化防止の処理を施すこと。)
- (2) メーター番号は、ふた表及び上ケースに指定した番号を刻印すること。
※上水道、下水道、農業集落排水の3パターン
- (3) メーターのふた裏には、有効期間の表示をすること。
- (4) メーターの表示部は、水の透過によるガラス面の曇りが発生しにくい構造及び材質とすること。
また、数字の表示は、黒字に白のタイプを採用すること。

5. その他

- (1) 新品納入、使用済売却引取りに要する運送費等は、受注者が負担するものとする。
- (2) この仕様書に定めのない事項については、協議により定める。