水質検査結果書

福環保協発第　W2501467　号

勝山市長　水上 実喜夫　様

2026年 2月 18日 発行

厚生労働大臣登録水質検査機関(193号)
福 井 県 環 境 保 全 協 業 組 合
理事長　安達　弘幸
福井県福井市角折町第８号３番地
TEL　(0776) 35 - 4001
FAX　(0776) 35 - 2140

採取年月日及び時刻	2026 年 2 月 9 日　12 時 15 分	気温　1.1 ℃　水温　6.5 ℃	
採水地点	薬師神谷配水区 ―	天候　前日 ―　当日 雪	
採水者	勝田　雄一		
検体の種別	上水道	残留塩素	0.05未満mg/L

検査項目	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
一般細菌	1　個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性	検出されないこと	―	告示別表第2
塩化物イオン	5.9　mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
有機物(全有機炭素（TOC）)	0.3　未満　mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
ｐH値	7.0　(20℃)	5.8以上8.6以下	―	告示別表第31
味	異常なし	異常でないこと	―	告示別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	―	告示別表第34
色度	2.0　度	5 度以下	0.5	告示別表第36
濁度	1.0　度	2 度以下	0.2	告示別表第41
	以 下 余 白			

判定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。		
検査期間	2026年2月9日　～　2026年2月17日		
検査機関	福井県環境保全協業組合	理化学的検査区分責任者	山　本　友　紀
水質検査部門管理者	吉　川　浩　史	生物学的検査区分責任者	浅　川　さゆり
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		