

# 水質検査結果書

福環保協発第 W1900159 号

勝山市長 山岸 正裕

様

2019年 5月 29日 発行

No. 1/2  
 厚生労働省環境水質検査機関(193号)  
 福井県 鯖江市 協業組合  
 福井県鯖江市協業組合 8号  
 TEL (0776) 35 4001  
 FAX (0776) 35 - 2140



採取年月日及び時刻	2019年 5月 9日 14時 15分	気温 21.0℃ 水温 16.0℃
採水地点	雁ヶ原配水区	天候 前日 当日 — 晴
採水者	勝田 雄一	
検体の種別	上水道	残留塩素 0.2mg/L

検査項目	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
一般細菌	1 個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性	検出されないこと	—	告示別表第2
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/L	0.04 mg/L以下	0.004	告示別表第13
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第12
塩素酸	0.06 未満 mg/L	0.6 mg/L以下	0.06	告示別表第16の2
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/L	0.02 mg/L以下	0.002	告示別表第17
クロロホルム	0.001 未満 mg/L	0.06 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/L	0.03 mg/L以下	0.003	告示別表第17
ジプロモクロロメタン	0.001 mg/L	0.1 mg/L以下	0.001	告示別表第15
臭素酸	0.001 未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第18
総トリハロメタン	0.002 mg/L	0.1 mg/L以下	0.001	告示別表第15
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/L	0.03 mg/L以下	0.003	告示別表第17
プロモジクロロメタン	0.001 mg/L	0.03 mg/L以下	0.001	告示別表第15
プロモホルム	0.001 未満 mg/L	0.09 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/L	0.08 mg/L以下	0.008	告示別表第19
亜鉛及びその化合物	0.01 mg/L	1.0 mg/L以下	0.01	告示別表第6
アルミニウム及びその化合物	0.02 未満 mg/L	0.2 mg/L以下	0.02	告示別表第6
鉄及びその化合物	0.01 mg/L	0.3 mg/L以下	0.01	告示別表第6
銅及びその化合物	0.005 未満 mg/L	1.0 mg/L以下	0.005	告示別表第6
マンガン及びその化合物	0.005 未満 mg/L	0.05 mg/L以下	0.005	告示別表第6
塩化物イオン	5.3 mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
有機物(全有機炭素 (TOC) )	0.3 未満 mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
pH値	7.0 (20℃)	5.8以上8.6以下	—	告示別表第31

判定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。		
検査期間	2019年5月9日 ~ 2019年5月27日		
検査機関	福井県環境保全協業組合	理化学的検査区分責任者	山本 友紀
水質検査部門管理者	松永 順昭	生物学的検査区分責任者	浅川 さゆり
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

