

水質検査結果書


福環保協発第 W1900402 号

勝山市長 山岸 正裕 様

2019年 7月 18日 発行

厚生労働省指定水質検査機関(193号)

福井県環境保全協業組合
福井県福井市色折町第8号
TEL (0776) 33 4001
FAX (0776) 35 - 2140



採取年月日及び時刻	2019年7月2日 13時50分	気温	26.0℃	水温	19.3℃
採水地点	細野新道配水区	天候	前日	当日	
採水者	勝田 雄一		—	曇	
検体の種別	上水道	残留塩素	0.2mg/L		

検査項目	検査結果		基準値	定量下限値	検査方法
一般細菌	0 個/mL		100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性		検出されないこと	—	告示別表第2
塩化物イオン	4.9	mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
有機物(全有機炭素(TOC))	0.3	未満 mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
pH値	7.1	(20℃)	5.8以上8.6以下	—	告示別表第31
味	異常なし		異常でないこと	—	告示別表第33
臭気	異常なし		異常でないこと	—	告示別表第34
色度	0.5	未満 度	5 度以下	0.5	告示別表第36
濁度	0.2	未満 度	2 度以下	0.2	告示別表第41
以下余白					
判定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。				
検査期間	2019年7月2日 ~ 2019年7月5日				
検査機関	福井県環境保全協業組合	理化学的検査区分責任者	山本 友紀		
水質検査部門管理者	松永 順 昭	生物学的検査区分責任者	浅川 さゆり		
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				