

# 水質検査結果書

福環保協発第 W1901073 号

勝山市長 山岸 正裕

様

2019年 11月 29日 発行

No. 1/2  
 厚生労働省環境水質検査機関(193号)  
 福井県環境保全協業組合  
 福井県福井市色折町第8号3番地  
 TEL (0776) 35 4001  
 FAX (0776) 35 - 2140



採取年月日及び時刻	2019年11月13日 11時05分	気温 16.0℃ 水温 11.0℃
採水地点	谷配水区 —	天候 前日 当日 — 晴
採水者	勝田 雄一	
検体の種別	上水道	残留塩素 0.05mg/L

検査項目	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
一般細菌	1 個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性	検出されないこと	—	告示別表第2
カドミウム及びその化合物	0.0003 未満 mg/L	0.003mg/L以下	0.0003	告示別表第6
水銀及びその化合物	0.00005 未満 mg/L	0.0005 mg/L以下	0.00005	告示別表第7
セレン及びその化合物	0.001 未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第6
鉛及びその化合物	0.001 未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第6
ヒ素及びその化合物	0.001 未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第6
六価クロム化合物	0.005 未満 mg/L	0.05 mg/L以下	0.005	告示別表第6
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/L	0.04 mg/L以下	0.004	告示別表第13
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第12
硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.56 mg/L	10 mg/L以下	0.02	告示別表第13
フッ素及びその化合物	0.08 未満 mg/L	0.8 mg/L以下	0.08	告示別表第13
ホウ素及びその化合物	0.1 未満 mg/L	1.0 mg/L以下	0.1	告示別表第6
四塩化炭素	0.0002 未満 mg/L	0.002 mg/L以下	0.0002	告示別表第15
1,4-ジオキサン	0.005 未満 mg/L	0.05 mg/L以下	0.005	告示別表第16
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 未満 mg/L	0.04 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ジクロロメタン	0.001 未満 mg/L	0.02 mg/L以下	0.001	告示別表第15
テトラクロロエチレン	0.001 未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第15
トリクロロエチレン	0.001 未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ベンゼン	0.001 未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第15
塩素酸	0.21 mg/L	0.6 mg/L以下	0.06	告示別表第16の2
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/L	0.02 mg/L以下	0.002	告示別表第17の2
クロロホルム	0.001 未満 mg/L	0.06 mg/L以下	0.001	告示別表第15

判定 上記水質検査項目について、水質基準に適合。

検査期間 2019年11月13日 ~ 2019年11月29日

検査機関 福井県環境保全協業組合 理化学的検査区分責任者 山本友紀

水質検査部門管理者 松永順昭 生物学的検査区分責任者 浅川さゆり

検査方法 平成15年厚生労働省告示第261号

