水質検査結果書

福環保協発第　W1901188　号

勝山市長　山岸 正裕　様

厚生労働大臣登録水質検査機関(193号)
福井県環境保全協業組合
理事長　宇木　和則
福井県福井市角折町第８号２番地
TEL　(0776)　35　－　4001
FAX　(0776)　35　－　2140

2019年 12月 26日 発行

採取年月日及び時刻	2019 年 12 月 10 日　13 時 11 分	気温 14.0 ℃	水温 11.8 ℃
採水地点	薬師神谷配水区 ー	天候 前日 ー	当日 晴
採水者	勝田　雄一		
検体の種別	上水道	残留塩素	0.2mg/L

検査項目	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
一般細菌	0　個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性	検出されないこと	ー	告示別表第2
塩化物イオン	4.4　mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
有機物(全有機炭素（TOC）)	0.3　未満　mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
ｐH値	6.9　(20℃)	5.8以上8.6以下	ー	告示別表第31
味	異常なし	異常でないこと	ー	告示別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	ー	告示別表第34
色度	0.5　未満　度	5 度以下	0.5	告示別表第36
濁度	0.2　未満　度	2 度以下	0.2	告示別表第41
	以下余白			

判定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。		
検査期間	2019年12月10日　～　2019年12月13日		
検査機関	福井県環境保全協業組合	理化学的検査区分責任者	山本友紀
水質検査部門管理者	松永順昭	生物学的検査区分責任者	浅川さゆり
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		