# 水質検査結果書

福環保協発第　W1901281　号

勝山市長　山岸 正裕　様

2020年 1月 29日 発行

厚生労働大臣登録水質検査機関(193号)
福井県環境保全協業組合
理事長　宇木 和則
福井県福井市角折町第8号2番地
TEL (0776) 35 - 4001
FAX (0776) 35 - 2140

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採取年月日及び時刻 | 2020 年 1 月 16 日　13 時 25 分 | 気温 7.0 ℃　水温 6.5 ℃ | |
| 採水地点 | 雁ヶ原配水区<br>— | 天候 前日 — 当日 晴 | |
| 採水者 | 勝田 雄一 | | |
| 検体の種別 | 上水道 | 残留塩素 | 0.2mg/L |

| 検査項目 | 検査結果 | 基準値 | 定量下限値 | 検査方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 個/mL | 100 個/mL以下 | 0 | 告示別表第1 |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | — | 告示別表第2 |
| 亜鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L | 1.0 mg/L以下 | 0.01 | 告示別表第6 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.02 未満 mg/L | 0.2 mg/L以下 | 0.02 | 告示別表第6 |
| 鉄及びその化合物 | 0.01 未満 mg/L | 0.3 mg/L以下 | 0.01 | 告示別表第6 |
| 銅及びその化合物 | 0.005 未満 mg/L | 1.0 mg/L以下 | 0.005 | 告示別表第6 |
| マンガン及びその化合物 | 0.005 未満 mg/L | 0.05 mg/L以下 | 0.005 | 告示別表第6 |
| 塩化物イオン | 5.1 mg/L | 200 mg/L以下 | 0.2 | 告示別表第13 |
| 有機物(全有機炭素（TOC）) | 0.3 未満 mg/L | 3 mg/L以下 | 0.3 | 告示別表第30 |
| pH値 | 7.5 (20℃) | 5.8以上8.6以下 | — | 告示別表第31 |
| 味 | 異常なし | 異常でないこと | — | 告示別表第33 |
| 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | — | 告示別表第34 |
| 色度 | 0.5 未満 度 | 5 度以下 | 0.5 | 告示別表第36 |
| 濁度 | 0.2 未満 度 | 2 度以下 | 0.2 | 告示別表第41 |
| | 以下余白 | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 判定 | 上記水質検査項目について、水質基準に適合。 | | |
| 検査期間 | 2020年1月16日 ～ 2020年1月21日 | | |
| 検査機関 | 福井県環境保全協業組合 | 理化学的検査区分責任者 | 山本 友紀 |
| 水質検査部門管理者 | 松永 順昭 | 生物学的検査区分責任者 | 浅川 さゆり |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 | | |