水質検査結果書

福環保協発第　W1901353　号

勝山市長　山岸 正裕　様

2020年 2月 21日 発行

厚生労働大臣登録水質検査機関(193号)
福井県環境保全協業組合
理事長　宇木　和則
福井県福井市鮎市町第8号2番地
TEL　(0776) 35 - 4001
FAX　(0776) 35 - 2140

採取年月日及び時刻	2020 年 2 月 14 日　8 時 40 分	気温 7.0 ℃　水温 6.0 ℃	
採水地点	立川配水区 —	天候 前日 —	当日 晴
採水者	勝田　雄一		
検体の種別	上水道	残留塩素	0.1mg/L

検査項目	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
一般細菌	0　個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性	検出されないこと	—	告示別表第2
亜鉛及びその化合物	0.01　未満　mg/L	1.0 mg/L以下	0.01	告示別表第6
アルミニウム及びその化合物	0.02　未満　mg/L	0.2 mg/L以下	0.02	告示別表第6
鉄及びその化合物	0.02　mg/L	0.3 mg/L以下	0.01	告示別表第6
銅及びその化合物	0.007　mg/L	1.0 mg/L以下	0.005	告示別表第6
マンガン及びその化合物	0.005　未満　mg/L	0.05 mg/L以下	0.005	告示別表第6
塩化物イオン	6.4　mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
有機物(全有機炭素（TOC）)	0.3　未満　mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
pH値	7.1　(20℃)	5.8以上8.6以下	—	告示別表第31
味	異常なし	異常でないこと	—	告示別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	—	告示別表第34
色度	0.5　未満　度	5 度以下	0.5	告示別表第36
濁度	0.2　未満　度	2 度以下	0.2	告示別表第41
	以下余白			

判定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。		
検査期間	2020年2月14日　～　2020年2月21日		
検査機関	福井県環境保全協業組合	理化学的検査区分責任者	山本 友紀
水質検査部門管理者	松永 順昭	生物学的検査区分責任者	浅川 さゆり
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		