

立川配水区

(原水：立川水源 1箇所)

| 項 目 | 原水検査 | 浄水検査 | 項 目 | 原水検査 | 浄水検査 | |
|-----|---|-----------|--------------|-----------|-------------------|--------------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | | 検査 実施月 | 検査 実施月 | |
| 1 | 一般細菌 | 6月 | 毎月 | 27 | 総トリハロメタン | 5, 8, 11, 3月 |
| 2 | 大腸菌 | 6月 | 毎月 | 28 | トリクロロ酢酸 | 5, 8, 11, 3月 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 6月 | | 29 | ブロモジクロロメタン | 5, 8, 11, 3月 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 6月 | | 30 | ブロモホルム | 5, 8, 11, 3月 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 6月 | | 31 | ホルムアルデヒド | 5, 8, 11, 3月 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 6月 | | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 6月 毎月 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 6月 | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 6月 毎月 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 6月 | | 34 | 鉄及びその化合物 | 6月 毎月 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 6月 | 11月 | 35 | 銅及びその化合物 | 6月 毎月 |
| 10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 6月 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硫酸態窒素 | 6月 | 11月 | 37 | マンガン及びその化合物 | 6月 毎月 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 6月 | | 38 | 塩化物イオン | 6月 毎月 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 6月 | | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 6月 |
| 14 | 四塩化炭素 | 6月 | | 40 | 蒸発残留物 | 6月 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 6月 | | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 6月 |
| 16 | <small>シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン</small> | 6月 | | 42 | ジエオスミン | 6月 |
| 17 | ジクロロメタン | 6月 | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 6月 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 6月 | | 44 | 非イオン界面活性剤 | 6月 |
| 19 | トリクロロエチレン | 6月 | | 45 | フェノール類 | 6月 |
| 20 | ベンゼン | 6月 | | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 6月 毎月 |
| 21 | 塩素酸 | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 47 | pH値 | 6月 毎月 |
| 22 | クロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | 48 | 味 | 6月 毎月 |
| 23 | クロロホルム | | 5, 8, 11, 3月 | 49 | 臭気 | 6月 毎月 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | 50 | 色度 | 6月 毎月 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | | 5, 8, 11, 3月 | 51 | 濁度 | 6月 毎月 |
| 26 | 臭素酸 | | 5, 8, 11, 3月 | | | |

水質管理目標

| 項 目 | 原水 | 浄水 | 項 目 | 原水 | 浄水 |
|-----|------------------|-----------|-----|---------------------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | 8月 | 16 | 残留塩素 | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | 8月 | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 8月 |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | 8月 | 18 | マンガン及びその化合物 | 8月 |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | 8月 | 19 | 遊離炭酸 | 8月 |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | 8月 | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | 8月 |
| 6 | (削除) | | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | 8月 |
| 7 | (削除) | | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | 8月 |
| 8 | トルエン | 8月 | 23 | 臭気強度(TON) | 8月 |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | 8月 | 24 | 蒸発残留物 | 8月 |
| 10 | 亜塩素酸 | | 25 | 濁度 | 8月 |
| 11 | (削除) | | 26 | pH値 | 8月 |
| 12 | 二酸化塩素 | | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | 8月 |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | 8月 | 28 | 従属栄養細菌 | 8月 |
| 14 | 抱水クロラール | 8月 | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | 8月 |
| 15 | 農薬類(モリネート・シメトリン) | 8月 | 30 | アルミニウム及びその化合物 | 8月 |

指標菌

| 項 目 | 原水 | 浄水 |
|-----|--------------|--------------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 | 大腸菌(E. coli) | 5, 8, 11, 3月 |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 | 5, 8, 11, 3月 |

(レベル2)

若猪野・大渡配水区 (原水：若猪野水源2号井、大渡水源 2箇所)

| 項 目 | 原水検査 | | 浄水検査 | | 項 目 | 原水検査 | | 浄水検査 | |
|-----|---|-----------|--------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 | 一般細菌 | 6月 | 毎月 | 27 | 総トリハロメタン | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 2 | 大腸菌 | 6月 | 毎月 | 28 | トリクロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 6月 | | 29 | ブロモジクロロメタン | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 6月 | | 30 | ブロモホルム | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 6月 | | 31 | ホルムアルデヒド | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 6月 | | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 6月 | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 6月 | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 6月 | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 6月 | | 34 | 鉄及びその化合物 | 6月 | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 6月 | 11月 | 35 | 銅及びその化合物 | 6月 | | | |
| 10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 6月 | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硫酸態窒素 | 6月 | 11月 | 37 | マンガン及びその化合物 | 6月 | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 6月 | | 38 | 塩化物イオン | 6月 | 毎月 | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 6月 | | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 6月 | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 6月 | | 40 | 蒸発残留物 | 6月 | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 6月 | | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 6月 | | | |
| 16 | <small>シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン</small> | 6月 | | 42 | ジエオスミン | 6月 | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 6月 | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 6月 | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 6月 | | 44 | 非イオン界面活性剤 | 6月 | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 6月 | | 45 | フェノール類 | 6月 | | | |
| 20 | ベンゼン | 6月 | | 46 | 有機物 | 6月 | 毎月 | | |
| 21 | 塩素酸 | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 47 | pH値 | 6月 | 毎月 | | |
| 22 | クロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | 48 | 味 | | 毎月 | | |
| 23 | クロロホルム | | 5, 8, 11, 3月 | 49 | 臭気 | 6月 | 毎月 | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | 50 | 色度 | 6月 | 毎月 | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | | 5, 8, 11, 3月 | 51 | 濁度 | 6月 | 毎月 | | |
| 26 | 臭素酸 | | 5, 8, 11, 3月 | | | | | | |

水質管理目標

| 項 目 | 原水 | | 浄水 | | 項 目 | 原水 | | 浄水 | |
|-----|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | | 8月 | 16 | 残留塩素 | | | | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | | 8月 | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | | 8月 |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | | 8月 | 18 | マンガン及びその化合物 | | | | 8月 |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | | 8月 | 19 | 遊離炭酸 | | | | 8月 |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | | 8月 | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | | | | 8月 |
| 6 | (削除) | | | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | | | | 8月 |
| 7 | (削除) | | | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | 8月 |
| 8 | トルエン | | 8月 | 23 | 臭気強度(TON) | | | | 8月 |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | 8月 | 24 | 蒸発残留物 | | | | 8月 |
| 10 | 亜塩素酸 | | | 25 | 濁度 | | | | 8月 |
| 11 | (削除) | | | 26 | pH値 | | | | 8月 |
| 12 | 二酸化塩素 | | | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | | 8月 |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | | 8月 | 28 | 従属栄養細菌 | | | | 8月 |
| 14 | 抱水クロラール | | 8月 | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | | | | 8月 |
| 15 | 農薬類(モリネート・シメトリン) | | 8月 | 30 | アルミニウム及びその化合物 | | | | 8月 |

指標菌

| 項 目 | 原水 | | 浄水 | |
|-----|--------------|-----------|-----------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 | 大腸菌(E. coli) | 8月 | | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 | 8月 | | |

(レベル1)

若猪野・大渡配水区

(原水：若猪野水源1号井 1箇所)

| 項 目 | 原水検査 | 浄水検査 | 項 目 | 原水検査 | 浄水検査 |
|-----|---|-----------|-----|-------------------|-----------|
| | 検査 予定月 | 検査 予定月 | | 検査 予定月 | 検査 予定月 |
| 1 | 一般細菌 | 10月 | 27 | 総トリハロメタン | |
| 2 | 大腸菌 | 10月 | 28 | トリクロロ酢酸 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 10月 | 29 | ブロモジクロロメタン | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 10月 | 30 | ブロモホルム | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 10月 | 31 | ホルムアルデヒド | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 10月 | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 10月 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 10月 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 10月 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 10月 | 34 | 鉄及びその化合物 | 10月 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 10月 | 35 | 銅及びその化合物 | 10月 |
| 10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 10月 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 10月 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硫酸態窒素 | 10月 | 37 | マンガン及びその化合物 | 10月 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 10月 | 38 | 塩化物イオン | 10月 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 10月 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 10月 |
| 14 | 四塩化炭素 | 10月 | 40 | 蒸発残留物 | 10月 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 10月 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 10月 |
| 16 | <small>シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン</small> | 10月 | 42 | ジエオスミン | 10月 |
| 17 | ジクロロメタン | 10月 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 10月 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 10月 | 44 | 非イオン界面活性剤 | 10月 |
| 19 | トリクロロエチレン | 10月 | 45 | フェノール類 | 10月 |
| 20 | ベンゼン | 10月 | 46 | 有機物 | 10月 |
| 21 | 塩素酸 | 10月 | 47 | pH値 | 10月 |
| 22 | クロロ酢酸 | | 48 | 味 | |
| 23 | クロロホルム | | 49 | 臭気 | 10月 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | | 50 | 色度 | 10月 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | | 51 | 濁度 | 10月 |
| 26 | 臭素酸 | | | | |

水質管理目標

| 項 目 | 原水 | 浄水 | 項 目 | 原水 | 浄水 |
|-----|------------------|-----------|-----|---------------------|-----------|
| | 検査 予定月 | 検査 予定月 | | 検査 予定月 | 検査 予定月 |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | | 16 | 残留塩素 | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | | 18 | マンガン及びその化合物 | |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | | 19 | 遊離炭酸 | |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | |
| 6 | (削除) | | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | |
| 7 | (削除) | | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | |
| 8 | トルエン | | 23 | 臭気強度(TON) | |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | 24 | 蒸発残留物 | |
| 10 | 亜塩素酸 | | 25 | 濁度 | |
| 11 | (削除) | | 26 | pH値 | |
| 12 | 二酸化塩素 | | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | | 28 | 従属栄養細菌 | |
| 14 | 抱水クロラール | | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | |
| 15 | 農薬類(モリネート・シメトリン) | | 30 | アルミニウム及びその化合物 | |

指標菌

| 項 目 | 原水 | 浄水 |
|-----|-------------|-----------|
| | 検査 予定月 | 検査 予定月 |
| 1 | 大腸菌(E.coli) | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 | |

(レベル1)

雁ヶ原配水区

(原水：鴻谷水源、八萬水源 2箇所)

| 項 目 | 原水検査 | | 浄水検査 | | 項 目 | 原水検査 | | 浄水検査 | |
|-----|------------------------------------|-----------|--------------|-----------|-----|-------------------|-----------|--------------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 | 一般細菌 | 6月 | 毎月 | 毎月 | 27 | 総トリハロメタン | | 5, 8, 11, 3月 | |
| 2 | 大腸菌 | 6月 | 毎月 | 毎月 | 28 | トリクロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 6月 | | | 29 | ブロモジクロロメタン | | 5, 8, 11, 3月 | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 6月 | | | 30 | ブロモホルム | | 5, 8, 11, 3月 | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 6月 | | | 31 | ホルムアルデヒド | | 5, 8, 11, 3月 | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 6月 | | | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 6月 | 毎月 | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 6月 | | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 6月 | 毎月 | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 6月 | | | 34 | 鉄及びその化合物 | 6月 | 毎月 | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 6月 | 11月 | | 35 | 銅及びその化合物 | 6月 | 毎月 | |
| 10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 6月 | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硫酸態窒素 | 6月 | 11月 | | 37 | マンガン及びその化合物 | 6月 | 毎月 | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 6月 | | | 38 | 塩化物イオン | 6月 | 毎月 | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 6月 | | | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 6月 | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 6月 | | | 40 | 蒸発残留物 | 6月 | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 6月 | | | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 6月 | | |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 6月 | | | 42 | ジエオスミン | 6月 | | |
| 17 | ジクロロメタン | 6月 | | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 6月 | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 6月 | | | 44 | 非イオン界面活性剤 | 6月 | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 6月 | | | 45 | フェノール類 | 6月 | | |
| 20 | ベンゼン | 6月 | | | 46 | 有機物 | 6月 | 毎月 | |
| 21 | 塩素酸 | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | | 47 | pH値 | 6月 | 毎月 | |
| 22 | クロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | | 48 | 味 | | 毎月 | |
| 23 | クロロホルム | | 5, 8, 11, 3月 | | 49 | 臭気 | 6月 | 毎月 | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | | 50 | 色度 | 6月 | 毎月 | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | | 5, 8, 11, 3月 | | 51 | 濁度 | 6月 | 毎月 | |
| 26 | 臭素酸 | | 5, 8, 11, 3月 | | | | | | |

水質管理目標

| 項 目 | 原水 | | 浄水 | | 項 目 | 原水 | | 浄水 | |
|-----|------------------|-----------|-----------|-----------|-----|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | | 8月 | | 16 | 残留塩素 | | | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | | 8月 | | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 8月 |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | | 8月 | | 18 | マンガン及びその化合物 | | | 8月 |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | | 8月 | | 19 | 遊離炭酸 | | | 8月 |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | | 8月 | | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | | | 8月 |
| 6 | (削除) | | | | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | | | 8月 |
| 7 | (削除) | | | | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 8月 |
| 8 | トルエン | | 8月 | | 23 | 臭気強度(TON) | | | 8月 |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | 8月 | | 24 | 蒸発残留物 | | | 8月 |
| 10 | 亜塩素酸 | | | | 25 | 濁度 | | | 8月 |
| 11 | (削除) | | | | 26 | pH値 | | | 8月 |
| 12 | 二酸化塩素 | | | | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | 8月 |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | | 8月 | | 28 | 従属栄養細菌 | | | 8月 |
| 14 | 抱水クロラール | | 8月 | | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | | | 8月 |
| 15 | 農薬類(モリネート・シメトリン) | | | | 30 | アルミニウム及びその化合物 | | | 8月 |

指標菌・クリプトスポリジウム

| 項 目 | 原水 | | 浄水 | |
|-----|-------------|--------------|-----------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 | 大腸菌(E.coli) | 毎月 | | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 | 毎月 | | |
| 3 | クリプトスポリジウム | 5, 8, 11, 3月 | | |

※八萬水源のみ、鴻谷水源は5, 8, 11, 3月に検査
 ※八萬水源のみ、鴻谷水源は5, 8, 11, 3月に検査
 ※八萬水源のみ

(レベル3)

細野新道配水区

(原水：細野新道水源 1箇所)

| 項 目 | 原水検査 | | 浄水検査 | | 項 目 | 原水検査 | | 浄水検査 | |
|-----|---|-----------|--------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 | 一般細菌 | 6月 | 毎月 | 27 | 総トリハロメタン | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 2 | 大腸菌 | 6月 | 毎月 | 28 | トリクロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 6月 | | 29 | ブロモジクロロメタン | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 6月 | | 30 | ブロモホルム | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 6月 | | 31 | ホルムアルデヒド | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 6月 | | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 6月 | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 6月 | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 6月 | | 34 | 鉄及びその化合物 | 6月 | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 6月 | 11月 | 35 | 銅及びその化合物 | 6月 | | | |
| 10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 6月 | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硫酸態窒素 | 6月 | 11月 | 37 | マンガン及びその化合物 | 6月 | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 6月 | | 38 | 塩化物イオン | 6月 | 毎月 | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 6月 | | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 6月 | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 6月 | | 40 | 蒸発残留物 | 6月 | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 6月 | | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 6月 | | | |
| 16 | <small>シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン</small> | 6月 | | 42 | ジエオスミン | 6月 | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 6月 | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 6月 | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 6月 | | 44 | 非イオン界面活性剤 | 6月 | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 6月 | | 45 | フェノール類 | 6月 | | | |
| 20 | ベンゼン | 6月 | | 46 | 有機物 | 6月 | 毎月 | | |
| 21 | 塩素酸 | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 47 | pH値 | 6月 | 毎月 | | |
| 22 | クロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | 48 | 味 | | 毎月 | | |
| 23 | クロロホルム | | 5, 8, 11, 3月 | 49 | 臭気 | 6月 | 毎月 | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | 50 | 色度 | 6月 | 毎月 | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | | 5, 8, 11, 3月 | 51 | 濁度 | 6月 | 毎月 | | |
| 26 | 臭素酸 | | 5, 8, 11, 3月 | | | | | | |

水質管理目標

| 項 目 | 原水 | | 浄水 | | 項 目 | 原水 | | 浄水 | |
|-----|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | | 8月 | 16 | 残留塩素 | | | | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | | 8月 | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | | 8月 |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | | 8月 | 18 | マンガン及びその化合物 | | | | 8月 |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | | 8月 | 19 | 遊離炭酸 | | | | 8月 |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | | 8月 | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | | | | 8月 |
| 6 | (削除) | | | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | | | | 8月 |
| 7 | (削除) | | | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | 8月 |
| 8 | トルエン | | 8月 | 23 | 臭気強度(TON) | | | | 8月 |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | 8月 | 24 | 蒸発残留物 | | | | 8月 |
| 10 | 亜塩素酸 | | | 25 | 濁度 | | | | 8月 |
| 11 | (削除) | | | 26 | pH値 | | | | 8月 |
| 12 | 二酸化塩素 | | | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | | 8月 |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | | 8月 | 28 | 従属栄養細菌 | | | | 8月 |
| 14 | 抱水クロラール | | 8月 | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | | | | 8月 |
| 15 | 農薬類(モリネート・シメトリン) | | | 30 | アルミニウム及びその化合物 | | | | 8月 |

指標菌

| 項 目 | 原水 | | 浄水 | |
|-----|--------------|--------------|-----------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 | 大腸菌(E. coli) | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 | 5, 8, 11, 3月 | | |

(レベル2)

法恩寺配水区

(原水：くらがり谷水源 1箇所)

| 項 目 | 原水検査 | | 浄水検査 | | 項 目 | 原水検査 | | 浄水検査 | |
|-----|---|-----------|--------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 | 一般細菌 | 6月 | 毎月 | 27 | 総トリハロメタン | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 2 | 大腸菌 | 6月 | 毎月 | 28 | トリクロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 6月 | | 29 | ブロモジクロロメタン | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 6月 | | 30 | ブロモホルム | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 6月 | | 31 | ホルムアルデヒド | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 6月 | | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 6月 | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 6月 | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 6月 | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 6月 | | 34 | 鉄及びその化合物 | 6月 | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 6月 | 11月 | 35 | 銅及びその化合物 | 6月 | | | |
| 10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 6月 | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硫酸態窒素 | 6月 | 11月 | 37 | マンガン及びその化合物 | 6月 | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 6月 | | 38 | 塩化物イオン | 6月 | 毎月 | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 6月 | | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 6月 | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 6月 | | 40 | 蒸発残留物 | 6月 | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 6月 | | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 6月 | | | |
| 16 | <small>シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン</small> | 6月 | | 42 | ジエオスミン | 6月 | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 6月 | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 6月 | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 6月 | | 44 | 非イオン界面活性剤 | 6月 | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 6月 | | 45 | フェノール類 | 6月 | | | |
| 20 | ベンゼン | 6月 | | 46 | 有機物 | 6月 | 毎月 | | |
| 21 | 塩素酸 | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 47 | pH値 | 6月 | 毎月 | | |
| 22 | クロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | 48 | 味 | | 毎月 | | |
| 23 | クロロホルム | | 5, 8, 11, 3月 | 49 | 臭気 | 6月 | 毎月 | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | 50 | 色度 | 6月 | 毎月 | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | | 5, 8, 11, 3月 | 51 | 濁度 | 6月 | 毎月 | | |
| 26 | 臭素酸 | | 5, 8, 11, 3月 | | | | | | |

水質管理目標

| 項 目 | 原水 | | 浄水 | | 項 目 | 原水 | | 浄水 | |
|-----|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | | 8月 | 16 | 残留塩素 | | | | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | | 8月 | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | 8月 | |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | | 8月 | 18 | マンガン及びその化合物 | | | 8月 | |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | | 8月 | 19 | 遊離炭酸 | | | 8月 | |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | | 8月 | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | | | 8月 | |
| 6 | (削除) | | | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | | | 8月 | |
| 7 | (削除) | | | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | 8月 | |
| 8 | トルエン | | 8月 | 23 | 臭気強度(TON) | | | 8月 | |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | 8月 | 24 | 蒸発残留物 | | | 8月 | |
| 10 | 亜塩素酸 | | | 25 | 濁度 | | | 8月 | |
| 11 | (削除) | | | 26 | pH値 | | | 8月 | |
| 12 | 二酸化塩素 | | | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | 8月 | |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | | 8月 | 28 | 従属栄養細菌 | | | 8月 | |
| 14 | 抱水クロラール | | 8月 | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | | | 8月 | |
| 15 | 農薬類(モリネート・シメトリン) | | | 30 | アルミニウム及びその化合物 | | | 8月 | |

指標菌・クリプトスポリジウム

| 項 目 | 原水 | | 浄水 | |
|-----|-------------|--------------|-----------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 | 大腸菌(E.coli) | 毎月 | | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 | 毎月 | | |
| 3 | クリプトスポリジウム | 5, 8, 11, 3月 | | |

(レベル3)

鹿谷配水区

(原水：鹿谷水源 1 箇所)

| 項 目 | 原水検査 | 浄水検査 | 項 目 | 原水検査 | 浄水検査 |
|---------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-----------|--------------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 一般細菌 | 6月 | 毎月 | 27 総トリハロメタン | | 5, 8, 11, 3月 |
| 2 大腸菌 | 6月 | 毎月 | 28 トリクロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 |
| 3 カドミウム及びその化合物 | 6月 | | 29 ブロモジクロロメタン | | 5, 8, 11, 3月 |
| 4 水銀及びその化合物 | 6月 | | 30 ブロモホルム | | 5, 8, 11, 3月 |
| 5 セレン及びその化合物 | 6月 | | 31 ホルムアルデヒド | | 5, 8, 11, 3月 |
| 6 鉛及びその化合物 | 6月 | | 32 亜鉛及びその化合物 | 6月 | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | 6月 | | 33 アルミニウム及びその化合物 | 6月 | |
| 8 六価クロム化合物 | 6月 | | 34 鉄及びその化合物 | 6月 | |
| 9 亜硝酸態窒素 | 6月 | 11月 | 35 銅及びその化合物 | 6月 | |
| 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 36 ナトリウム及びその化合物 | 6月 | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硫酸態窒素 | 6月 | 11月 | 37 マンガン及びその化合物 | 6月 | |
| 12 フッ素及びその化合物 | 6月 | | 38 塩化物イオン | 6月 | 毎月 |
| 13 ホウ素及びその化合物 | 6月 | | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 6月 | |
| 14 四塩化炭素 | 6月 | | 40 蒸発残留物 | 6月 | |
| 15 1,4-ジオキサン | 6月 | | 41 陰イオン界面活性剤 | 6月 | |
| 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 6月 | | 42 ジェオスミン | 6月 | |
| 17 ジクロロメタン | 6月 | | 43 2-メチルイソボルネオール | 6月 | |
| 18 テトラクロロエチレン | 6月 | | 44 非イオン界面活性剤 | 6月 | |
| 19 トリクロロエチレン | 6月 | | 45 フェノール類 | 6月 | |
| 20 ベンゼン | 6月 | | 46 有機物 | 6月 | 毎月 |
| 21 塩素酸 | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 47 pH値 | 6月 | 毎月 |
| 22 クロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | 48 味 | | 毎月 |
| 23 クロロホルム | | 5, 8, 11, 3月 | 49 臭気 | 6月 | 毎月 |
| 24 ジクロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | 50 色度 | 6月 | 毎月 |
| 25 ジブロモクロロメタン | | 5, 8, 11, 3月 | 51 濁度 | 6月 | 毎月 |
| 26 臭素酸 | | 5, 8, 11, 3月 | | | |

水質管理目標

| 項 目 | 原水 | 浄水 | 項 目 | 原水 | 浄水 |
|---------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 アンチモン及びその化合物 | | 8月 | 16 残留塩素 | | |
| 2 ウラン及びその化合物 | | 8月 | 17 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | 8月 |
| 3 ニッケル及びその化合物 | | 8月 | 18 マンガン及びその化合物 | | 8月 |
| 4 亜硝酸態窒素 | | 8月 | 19 遊離炭酸 | | 8月 |
| 5 1,2-ジクロロエタン | | 8月 | 20 1,1,1-トリクロロエタン | | 8月 |
| 6 (削除) | | | 21 メチル-t-ブチルエーテル | | 8月 |
| 7 (削除) | | | 22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | 8月 |
| 8 トルエン | | 8月 | 23 臭気強度(TON) | | 8月 |
| 9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | 8月 | 24 蒸発残留物 | | 8月 |
| 10 亜塩素酸 | | | 25 濁度 | | 8月 |
| 11 (削除) | | | 26 pH値 | | 8月 |
| 12 二酸化塩素 | | | 27 腐食性(ランゲリア指数) | | 8月 |
| 13 ジクロロアセトニトリル | | 8月 | 28 従属栄養細菌 | | 8月 |
| 14 抱水クロラール | | 8月 | 29 1,1-ジクロロエチレン | | 8月 |
| 15 農薬類(モリネート・シメトリン) | | 8月 | 30 アルミニウム及びその化合物 | | 8月 |

指標菌

| 項 目 | 原水 | 浄水 |
|----------------|--------------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 大腸菌(E. coli) | 5, 8, 11, 3月 | |
| 2 嫌気性芽胞菌 | 5, 8, 11, 3月 | |

木根橋配水区

(原水：木根橋水源 1箇所)

| 項 目 | 原水検査 | 浄水検査 | 項 目 | 原水検査 | 浄水検査 |
|---------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-----------|--------------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 一般細菌 | 6月 | 毎月 | 27 総トリハロメタン | | 5, 8, 11, 3月 |
| 2 大腸菌 | 6月 | 毎月 | 28 トリクロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 |
| 3 カドミウム及びその化合物 | 6月 | 11月 | 29 ブロモジクロロメタン | | 5, 8, 11, 3月 |
| 4 水銀及びその化合物 | 6月 | 11月 | 30 ブロモホルム | | 5, 8, 11, 3月 |
| 5 セレン及びその化合物 | 6月 | 11月 | 31 ホルムアルデヒド | | 5, 8, 11, 3月 |
| 6 鉛及びその化合物 | 6月 | 11月 | 32 亜鉛及びその化合物 | 6月 | 11月 |
| 7 ヒ素及びその化合物 | 6月 | 11月 | 33 アルミニウム及びその化合物 | 6月 | 11月 |
| 8 六価クロム化合物 | 6月 | 11月 | 34 鉄及びその化合物 | 6月 | 11月 |
| 9 亜硝酸態窒素 | 6月 | 11月 | 35 銅及びその化合物 | 6月 | 11月 |
| 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 36 ナトリウム及びその化合物 | 6月 | 11月 |
| 11 硝酸態窒素及び亜硫酸態窒素 | 6月 | 11月 | 37 マンガン及びその化合物 | 6月 | 11月 |
| 12 フッ素及びその化合物 | 6月 | 11月 | 38 塩化物イオン | 6月 | 毎月 |
| 13 ホウ素及びその化合物 | 6月 | 11月 | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 6月 | 11月 |
| 14 四塩化炭素 | 6月 | 11月 | 40 蒸発残留物 | 6月 | 11月 |
| 15 1,4-ジオキサン | 6月 | 11月 | 41 陰イオン界面活性剤 | 6月 | 11月 |
| 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 6月 | 11月 | 42 ジェオスミン | 6月 | 11月 |
| 17 ジクロロメタン | 6月 | 11月 | 43 2-メチルイソボルネオール | 6月 | 11月 |
| 18 テトラクロロエチレン | 6月 | 11月 | 44 非イオン界面活性剤 | 6月 | 11月 |
| 19 トリクロロエチレン | 6月 | 11月 | 45 フェノール類 | 6月 | 11月 |
| 20 ベンゼン | 6月 | 11月 | 46 有機物 | 6月 | 毎月 |
| 21 塩素酸 | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 47 pH値 | 6月 | 毎月 |
| 22 クロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | 48 味 | | 毎月 |
| 23 クロロホルム | | 5, 8, 11, 3月 | 49 臭気 | 6月 | 毎月 |
| 24 ジクロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | 50 色度 | 6月 | 毎月 |
| 25 ジブロモクロロメタン | | 5, 8, 11, 3月 | 51 濁度 | 6月 | 毎月 |
| 26 臭素酸 | | 5, 8, 11, 3月 | | | |

水質管理目標

| 項 目 | 原水 | 浄水 | 項 目 | 原水 | 浄水 |
|---------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 アンチモン及びその化合物 | | 8月 | 16 残留塩素 | | |
| 2 ウラン及びその化合物 | | 8月 | 17 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | 8月 |
| 3 ニッケル及びその化合物 | | 8月 | 18 マンガン及びその化合物 | | 8月 |
| 4 亜硝酸態窒素 | | 8月 | 19 遊離炭酸 | | 8月 |
| 5 1,2-ジクロロエタン | | 8月 | 20 1,1,1-トリクロロエタン | | 8月 |
| 6 (削除) | | | 21 メチル-t-ブチルエーテル | | 8月 |
| 7 (削除) | | | 22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | 8月 |
| 8 トルエン | | 8月 | 23 臭気強度(TON) | | 8月 |
| 9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | 8月 | 24 蒸発残留物 | | 8月 |
| 10 亜塩素酸 | | | 25 濁度 | | 8月 |
| 11 (削除) | | | 26 pH値 | | 8月 |
| 12 二酸化塩素 | | | 27 腐食性(ランゲリア指数) | | 8月 |
| 13 ジクロロアセトニトリル | | 8月 | 28 従属栄養細菌 | | 8月 |
| 14 抱水コロラール | | 8月 | 29 1,1-ジクロロエチレン | | 8月 |
| 15 農薬類(モリネート・シメトリン) | | | 30 アルミニウム及びその化合物 | | 8月 |

指標菌

| 項 目 | 原水 | 浄水 |
|---------------|--------------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 大腸菌(E.coli) | 毎月 | |
| 2 嫌気性芽胞菌 | 毎月 | |
| 3 クリプトスポリジウム | 5, 8, 11, 3月 | |

(レベル3)

谷配水区

(原水：谷水源 1箇所)

| 項 目 | 原水検査 | | 浄水検査 | | 項 目 | 原水検査 | | 浄水検査 | |
|-----|---|-----------|--------------|-----------|-------------------|-----------|--------------|-----------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 | 一般細菌 | 6月 | 毎月 | 27 | 総トリハロメタン | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 2 | 大腸菌 | 6月 | 毎月 | 28 | トリクロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 6月 | | 29 | ブロモジクロロメタン | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 6月 | | 30 | ブロモホルム | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 5 | セレン及びその化合物 | 6月 | | 31 | ホルムアルデヒド | | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 6月 | | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 6月 | | | |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 6月 | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 6月 | | | |
| 8 | 六価クロム化合物 | 6月 | | 34 | 鉄及びその化合物 | 6月 | | | |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 6月 | 11月 | 35 | 銅及びその化合物 | 6月 | | | |
| 10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 6月 | | | |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硫酸態窒素 | 6月 | 11月 | 37 | マンガン及びその化合物 | 6月 | | | |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 6月 | | 38 | 塩化物イオン | 6月 | 毎月 | | |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 6月 | | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 6月 | | | |
| 14 | 四塩化炭素 | 6月 | | 40 | 蒸発残留物 | 6月 | | | |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 6月 | | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 6月 | | | |
| 16 | <small>シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン</small> | 6月 | | 42 | ジエオスミン | 6月 | | | |
| 17 | ジクロロメタン | 6月 | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 6月 | | | |
| 18 | テトラクロロエチレン | 6月 | | 44 | 非イオン界面活性剤 | 6月 | | | |
| 19 | トリクロロエチレン | 6月 | | 45 | フェノール類 | 6月 | | | |
| 20 | ベンゼン | 6月 | | 46 | 有機物 | 6月 | 毎月 | | |
| 21 | 塩素酸 | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 47 | pH値 | 6月 | 毎月 | | |
| 22 | クロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | 48 | 味 | | 毎月 | | |
| 23 | クロロホルム | | 5, 8, 11, 3月 | 49 | 臭気 | 6月 | 毎月 | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | 50 | 色度 | 6月 | 毎月 | | |
| 25 | ジブロモクロロメタン | | 5, 8, 11, 3月 | 51 | 濁度 | 6月 | 毎月 | | |
| 26 | 臭素酸 | | 5, 8, 11, 3月 | | | | | | |

水質管理目標

| 項 目 | 原水 | | 浄水 | | 項 目 | 原水 | | 浄水 | |
|-----|------------------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | | 8月 | 16 | 残留塩素 | | | | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | | 8月 | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | | | 8月 |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | | 8月 | 18 | マンガン及びその化合物 | | | | 8月 |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | | 8月 | 19 | 遊離炭酸 | | | | 8月 |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | | 8月 | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | | | | 8月 |
| 6 | (削除) | | | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | | | | 8月 |
| 7 | (削除) | | | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | | | 8月 |
| 8 | トルエン | | 8月 | 23 | 臭気強度(TON) | | | | 8月 |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | 8月 | 24 | 蒸発残留物 | | | | 8月 |
| 10 | 亜塩素酸 | | | 25 | 濁度 | | | | 8月 |
| 11 | (削除) | | | 26 | pH値 | | | | 8月 |
| 12 | 二酸化塩素 | | | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | | | 8月 |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | | 8月 | 28 | 従属栄養細菌 | | | | 8月 |
| 14 | 抱水クロラール | | 8月 | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | | | | 8月 |
| 15 | 農薬類(モリネート・シメトリン) | | 8月 | 30 | アルミニウム及びその化合物 | | | | 8月 |

指標菌

| 項 目 | 原水 | | 浄水 | |
|-----|-------------|--------------|-----------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 | 大腸菌(E.coli) | 5, 8, 11, 3月 | | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 | 5, 8, 11, 3月 | | |

(レベル2)

北郷配水区

(原水：北郷水源 1箇所)

| 項 目 | 原水検査 | 浄水検査 | 項 目 | 原水検査 | 浄水検査 |
|---------------------------------------|-----------|--------------|----------------------|-----------|--------------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 一般細菌 | 6月 | 毎月 | 27 総トリハロメタン | | 5, 8, 11, 3月 |
| 2 大腸菌 | 6月 | 毎月 | 28 トリクロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 |
| 3 カドミウム及びその化合物 | 6月 | | 29 ブロモジクロロメタン | | 5, 8, 11, 3月 |
| 4 水銀及びその化合物 | 6月 | | 30 ブロモホルム | | 5, 8, 11, 3月 |
| 5 セレン及びその化合物 | 6月 | | 31 ホルムアルデヒド | | 5, 8, 11, 3月 |
| 6 鉛及びその化合物 | 6月 | | 32 亜鉛及びその化合物 | 6月 | |
| 7 ヒ素及びその化合物 | 6月 | | 33 アルミニウム及びその化合物 | 6月 | |
| 8 六価クロム化合物 | 6月 | | 34 鉄及びその化合物 | 6月 | |
| 9 亜硝酸態窒素 | 6月 | 11月 | 35 銅及びその化合物 | 6月 | |
| 10 シアン化合物イオン及び塩化シアン | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 36 ナトリウム及びその化合物 | 6月 | |
| 11 硝酸態窒素及び亜硫酸態窒素 | 6月 | 11月 | 37 マンガン及びその化合物 | 6月 | |
| 12 フッ素及びその化合物 | 6月 | | 38 塩化物イオン | 6月 | 毎月 |
| 13 ホウ素及びその化合物 | 6月 | | 39 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 6月 | |
| 14 四塩化炭素 | 6月 | | 40 蒸発残留物 | 6月 | |
| 15 1,4-ジオキサン | 6月 | | 41 陰イオン界面活性剤 | 6月 | |
| 16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 6月 | | 42 ジェオスミン | 6月 | |
| 17 ジクロロメタン | 6月 | | 43 2-メチルイソボルネオール | 6月 | |
| 18 テトラクロロエチレン | 6月 | | 44 非イオン界面活性剤 | 6月 | |
| 19 トリクロロエチレン | 6月 | | 45 フェノール類 | 6月 | |
| 20 ベンゼン | 6月 | | 46 有機物 | 6月 | 毎月 |
| 21 塩素酸 | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 47 pH値 | 6月 | 毎月 |
| 22 クロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | 48 味 | | 毎月 |
| 23 クロロホルム | | 5, 8, 11, 3月 | 49 臭気 | 6月 | 毎月 |
| 24 ジクロロ酢酸 | | 5, 8, 11, 3月 | 50 色度 | 6月 | 毎月 |
| 25 ジブロモクロロメタン | | 5, 8, 11, 3月 | 51 濁度 | 6月 | 毎月 |
| 26 臭素酸 | | 5, 8, 11, 3月 | | | |

水質管理目標

| 項 目 | 原水 | 浄水 | 項 目 | 原水 | 浄水 |
|---------------------|-----------|-----------|------------------------|-----------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 | | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 アンチモン及びその化合物 | | 8月 | 16 残留塩素 | | |
| 2 ウラン及びその化合物 | | 8月 | 17 カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | 8月 |
| 3 ニッケル及びその化合物 | | 8月 | 18 マンガン及びその化合物 | | 8月 |
| 4 亜硝酸態窒素 | | 8月 | 19 遊離炭酸 | | 8月 |
| 5 1,2-ジクロロエタン | | 8月 | 20 1,1,1-トリクロロエタン | | 8月 |
| 6 (削除) | | | 21 メチル-t-ブチルエーテル | | 8月 |
| 7 (削除) | | | 22 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | 8月 |
| 8 トルエン | | 8月 | 23 臭気強度(TON) | | 8月 |
| 9 フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | 8月 | 24 蒸発残留物 | | 8月 |
| 10 亜塩素酸 | | | 25 濁度 | | 8月 |
| 11 (削除) | | | 26 pH値 | | 8月 |
| 12 二酸化塩素 | | | 27 腐食性(ランゲリア指数) | | 8月 |
| 13 ジクロロアセトニトリル | | 8月 | 28 従属栄養細菌 | | 8月 |
| 14 抱水コロラール | | 8月 | 29 1,1-ジクロロエチレン | | 8月 |
| 15 農薬類(モリネート・シメトリン) | | | 30 アルミニウム及びその化合物 | | 8月 |

指標菌・クリプトスポリジウム

| 項 目 | 原水 | 浄水 |
|---------------|--------------|-----------|
| | 検査 実施月 | 検査 実施月 |
| 1 大腸菌(E.coli) | 毎月 | |
| 2 嫌気性芽胞菌 | 毎月 | |
| 3 クリプトスポリジウム | 5, 8, 11, 3月 | |

(レベル3)

薬師神谷配水区

(原水：薬師神谷水源 1箇所)

| 目 | 原水検査 | 浄水検査 | 目 | 原水検査 | 浄水検査 | |
|----|------------------------------------|-------|--------------|-------|-------------------|--------------|
| | 検査実施月 | 検査実施月 | | 検査実施月 | 検査実施月 | |
| 1 | 一般細菌 | 6月 | 毎月 | 27 | 総トリハロメタン | 5, 8, 11, 3月 |
| 2 | 大腸菌 | 6月 | 毎月 | 28 | トリクロロ酢酸 | 5, 8, 11, 3月 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | 6月 | | 29 | ブロモジクロロメタン | 5, 8, 11, 3月 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | 6月 | | 30 | ブロモホルム | 5, 8, 11, 3月 |
| 5 | セレン及びその化合物 | 6月 | | 31 | ホルムアルデヒド | 5, 8, 11, 3月 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | 6月 | | 32 | 亜鉛及びその化合物 | 6月 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | 6月 | | 33 | アルミニウム及びその化合物 | 6月 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 6月 | | 34 | 鉄及びその化合物 | 6月 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 6月 | 11月 | 35 | 銅及びその化合物 | 6月 |
| 10 | シアン化合物イオン及び塩化シアン | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | 6月 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硫酸態窒素 | 6月 | 11月 | 37 | マンガン及びその化合物 | 6月 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | 6月 | | 38 | 塩化物イオン | 6月 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | 6月 | | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 6月 |
| 14 | 四塩化炭素 | 6月 | | 40 | 蒸発残留物 | 6月 |
| 15 | 1,4-ジオキサン | 6月 | | 41 | 陰イオン界面活性剤 | 6月 |
| 16 | シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | 6月 | | 42 | ジエオスミン | 6月 |
| 17 | ジクロロメタン | 6月 | | 43 | 2-メチルイソボルネオール | 6月 |
| 18 | テトラクロロエチレン | 6月 | | 44 | 非イオン界面活性剤 | 6月 |
| 19 | トリクロロエチレン | 6月 | | 45 | フェノール類 | 6月 |
| 20 | ベンゼン | 6月 | | 46 | 有機物 | 6月 |
| 21 | 塩素酸 | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 47 | pH値 | 6月 |
| 22 | クロロ酢酸 | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 48 | 味 | 毎月 |
| 23 | クロロホルム | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 49 | 臭気 | 毎月 |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 50 | 色度 | 毎月 |
| 25 | ジブロモクロロメタン | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | 51 | 濁度 | 毎月 |
| 26 | 臭素酸 | 6月 | 5, 8, 11, 3月 | | | |

水質管理目標

| 項 | 目 | 原水 | 浄水 | 項 | 目 | 原水 | 浄水 |
|----|------------------|-------|-------|----|---------------------|-------|-------|
| | | 検査実施月 | 検査実施月 | | | 検査実施月 | 検査実施月 |
| 1 | アンチモン及びその化合物 | | 8月 | 16 | 残留塩素 | | |
| 2 | ウラン及びその化合物 | | 8月 | 17 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | | 8月 |
| 3 | ニッケル及びその化合物 | | 8月 | 18 | マンガン及びその化合物 | | 8月 |
| 4 | 亜硝酸態窒素 | | 8月 | 19 | 遊離炭酸 | | 8月 |
| 5 | 1,2-ジクロロエタン | | 8月 | 20 | 1,1,1-トリクロロエタン | | 8月 |
| 6 | (削除) | | | 21 | メチル-t-ブチルエーテル | | 8月 |
| 7 | (削除) | | | 22 | 有機物等(過マンガン酸カリウム消費量) | | 8月 |
| 8 | トルエン | | 8月 | 23 | 臭気強度(TON) | | 8月 |
| 9 | フタル酸ジ(2-エチルヘキシル) | | 8月 | 24 | 蒸発残留物 | | 8月 |
| 10 | 亜塩素酸 | | | 25 | 濁度 | | 8月 |
| 11 | (削除) | | | 26 | pH値 | | 8月 |
| 12 | 二酸化塩素 | | | 27 | 腐食性(ランゲリア指数) | | 8月 |
| 13 | ジクロロアセトニトリル | | 8月 | 28 | 従属栄養細菌 | | 8月 |
| 14 | 抱水クロラール | | 8月 | 29 | 1,1-ジクロロエチレン | | 8月 |
| 15 | 農薬類(モリネート・シメトリン) | | 8月 | 30 | アルミニウム及びその化合物 | | 8月 |

指標菌

| 項 | 目 | 原水 | 浄水 |
|---|-------------|--------------|-------|
| | | 検査実施月 | 検査実施月 |
| 1 | 大腸菌(E.coli) | 5, 8, 11, 3月 | |
| 2 | 嫌気性芽胞菌 | 5, 8, 11, 3月 | |

(レベル2)