



JWWA-GLP121水道GLP認定

水質試験（検査）結果書

第 A2000910 -004 号
2020 年 12 月 18 日

採取地点		細野新道配水区							
試料の種類別		上水道 浄水							
採取年月日		2020 年 12 月 2 日		10:30	天候	前日 晴	、当日 晴		
気温		13.2 ℃		水温	13.5 ℃		残留塩素	0.2 mg/L	
番号	項目	検査値	基準値	番号	項目	検査値	基準値		
1	一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	31	ホルムアルデヒド	—	0.08mg/L以下		
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	32	亜鉛及びその化合物	—	1mg/L以下		
3	カドミウム及びその化合物	—	0.003mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	—	0.2mg/L以下		
4	水銀及びその化合物	—	0.0005mg/L以下	34	鉄及びその化合物	—	0.3mg/L以下		
5	ヒン及びその化合物	—	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	—	1mg/L以下		
6	鉛及びその化合物	—	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	—	200mg/L以下		
7	ヒ素及びその化合物	—	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	—	0.05mg/L以下		
8	六価クロム化合物	—	0.02mg/L以下	38	塩化物イオン	5.0 mg/L	200mg/L以下		
9	亜硝酸態窒素	—	0.04mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	—	300mg/L以下		
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	—	0.01mg/L以下	40	蒸発残留物	—	500mg/L以下		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	—	10mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	—	0.2mg/L以下		
12	フッ素及びその化合物	—	0.8mg/L以下	42	ジエチルミン	—	0.00001mg/L以下		
13	ホウ素及びその化合物	—	1mg/L以下	43	2-メチルイソブチルアルコール	—	0.00001mg/L以下		
14	四塩化炭素	—	0.002mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	—	0.02mg/L以下		
15	1,4-ジオキサン	—	0.05mg/L以下	45	フェノール類	—	0.005mg/L以下		
16	1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	—	0.04mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L 未満	3mg/L以下		
17	ジクロロメタン	—	0.02mg/L以下	47	pH値	6.8	5.8以上8.6以下		
18	トリクロロエチレン	—	0.01mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと		
19	トリクロロエチレン	—	0.01mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと		
20	ベンゼン	—	0.01mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5度以下		
21	塩素酸	—	0.6mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下		
22	クロロ酢酸	—	0.02mg/L以下		以下余白				
23	クロロホルム	—	0.06mg/L以下						
24	ジクロロ酢酸	—	0.03mg/L以下						
25	ジブromクロロメタン	—	0.1mg/L以下						
26	臭素酸	—	0.01mg/L以下						
27	総トリハロメタン	—	0.1mg/L以下						
28	トリクロロ酢酸	—	0.03mg/L以下						
29	ブromクロロメタン	—	0.03mg/L以下						
30	ブromホルム	—	0.09mg/L以下						