# 水質検査結果書

福環保協発第　W2100055　号

勝山市長　水上 実喜夫　様

[redacted]

2021年 5月 6日 発行

| | | | |
|---|---|---|---|
| 採取年月日及び時刻 | 2021 年 4 月 22 日　8 時 45 分 | 気温 13.8 ℃ | 水温 11.0 ℃ |
| 採水地点 | 立川配水区<br>ー | 天候 前日 ー | 当日 晴 |
| [redacted] | | | |
| 検体の種別 | 上水道 | 残留塩素 | 0.1mg/L |

| 検査項目 | 検査結果 | 基準値 | 定量下限値 | 検査方法 |
|---|---|---|---|---|
| 一般細菌 | 0 個/mL | 100 個/mL以下 | 0 | 告示別表第1 |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | ー | 告示別表第2 |
| 亜鉛及びその化合物 | 0.01 未満 mg/L | 1.0 mg/L以下 | 0.01 | 告示別表第6 |
| アルミニウム及びその化合物 | 0.02 未満 mg/L | 0.2 mg/L以下 | 0.02 | 告示別表第6 |
| 鉄及びその化合物 | 0.01 mg/L | 0.3 mg/L以下 | 0.01 | 告示別表第6 |
| 銅及びその化合物 | 0.010 mg/L | 1.0 mg/L以下 | 0.005 | 告示別表第6 |
| マンガン及びその化合物 | 0.005 未満 mg/L | 0.05 mg/L以下 | 0.005 | 告示別表第6 |
| 塩化物イオン | 7.4 mg/L | 200 mg/L以下 | 0.2 | 告示別表第13 |
| 有機物(全有機炭素（TOC）) | 0.3 未満 mg/L | 3 mg/L以下 | 0.3 | 告示別表第30 |
| ｐH値 | 6.9 (20℃) | 5.8以上8.6以下 | ー | 告示別表第31 |
| 味 | 異常なし | 異常でないこと | ー | 告示別表第33 |
| 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | ー | 告示別表第34 |
| 色度 | 0.5 未満 度 | 5 度以下 | 0.5 | 告示別表第36 |
| 濁度 | 0.2 未満 度 | 2 度以下 | 0.2 | 告示別表第41 |
| | 以 下 余 白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | |
|---|---|
| 判定 | 上記水質検査項目について、水質基準に適合。 |
| 検査期間 | 2021年4月22日 ～ 2021年4月30日 |
| [redacted] | |