水質検査結果書

福環保協発第　W2100062　号

勝山市長　水上 実喜夫　様

[redacted]

2021年 5月 6日 発行

採取年月日及び時刻	2021 年 4 月 22 日　10 時 45 分	気温 20.5 ℃　水温 9.0 ℃	
採水地点	谷配水区 －	天候	前日　当日 －　晴
[redacted]			
検体の種別	上水道	残留塩素	0.2mg/L

検査項目	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性	検出されないこと	－	告示別表第2
塩化物イオン	3.4 mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
有機物(全有機炭素（TOC）)	0.3 未満 mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
ｐH値	7.1 (20℃)	5.8以上8.6以下	－	告示別表第31
味	異常なし	異常でないこと	－	告示別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	－	告示別表第34
色度	0.5 未満 度	5 度以下	0.5	告示別表第36
濁度	0.2 未満 度	2 度以下	0.2	告示別表第41
	以下余白			

判定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。
検査期間	2021年4月22日 ～ 2021年4月30日
[redacted]	