

水質検査結果書

福環保協発第 W2100130 号

勝山市長 水上 実喜夫 様

2021年 5月 28日 発行



採取年月日及び時刻	2021年 5月 12日 8時 50分		気温 21.0℃ 水温 13.2℃	
採 水 地 点	立川配水区		天 候	前日
	-			当日
				晴
検 体 の 種 別	上水道		残 留 塩 素	0.2mg/L

検 査 項 目	検 査 結 果		基 準 値	定 量 下 限 値	検 査 方 法
一般細菌	0	個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性		検出されないこと	—	告示別表第2
六価クロム化合物	0.002	未満 mg/L	0.02 mg/L以下	0.002	告示別表第6
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001	未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第12
塩素酸	0.06	未満 mg/L	0.6 mg/L以下	0.06	告示別表第13
クロロ酢酸	0.002	未満 mg/L	0.02 mg/L以下	0.002	告示別表第17の2
クロロホルム	0.001	未満 mg/L	0.06 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ジクロロ酢酸	0.003	未満 mg/L	0.03 mg/L以下	0.003	告示別表第17の2
ジブromクロロメタン	0.001	未満 mg/L	0.1 mg/L以下	0.001	告示別表第15
臭素酸	0.001	未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第18
総トリハロメタン	0.001	未満 mg/L	0.1 mg/L以下	0.001	告示別表第15
トリクロロ酢酸	0.003	未満 mg/L	0.03 mg/L以下	0.003	告示別表第17の2
ブromジクロロメタン	0.001	未満 mg/L	0.03 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ブromホルム	0.001	未満 mg/L	0.09 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ホルムアルデヒド	0.008	未満 mg/L	0.08 mg/L以下	0.008	告示別表第19
亜鉛及びその化合物	0.01	未満 mg/L	1.0 mg/L以下	0.01	告示別表第6
アルミニウム及びその化合物	0.02	未満 mg/L	0.2 mg/L以下	0.02	告示別表第6
鉄及びその化合物	0.01	mg/L	0.3 mg/L以下	0.01	告示別表第6
銅及びその化合物	0.010	mg/L	1.0 mg/L以下	0.005	告示別表第6
マンガン及びその化合物	0.005	未満 mg/L	0.05 mg/L以下	0.005	告示別表第6
塩化物イオン	6.9	mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
有機物(全有機炭素 (TOC))	0.3	未満 mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
pH値	6.9	(20℃)	5.8以上8.6以下	—	告示別表第31

判 定 上記水質検査項目について、水質基準に適合。

検 査 期 間 2021年5月12日 ~ 2021年5月25日



検 査 方 法 平成15年厚生労働省告示第261号

