


# 水質検査結果書

福環保協発第 W2100548 号

勝山市長 水上 実喜夫 様

2021年 8月 23日 発行



採取年月日及び時刻	2021年 8月 3日 12時 45分	気温 30.5℃ 水温 19.0℃
採 水 地 点	木根橋配水区	天候 前日 当日 — 曇
	—	
採 水 者		
検 体 の 種 別	上水道	残留塩素 0.1mg/L

検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	定量下限値	検 査 方 法
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性	検出されないこと	—	告示別表第2
六価クロム化合物	0.002 未満 mg/L	0.02 mg/L以下	0.002	告示別表第6
亜硝酸態窒素	0.004 未満 mg/L	0.04 mg/L以下	0.004	告示別表第13
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第12
シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.001 未満 mg/L	0.04 mg/L以下	0.001	告示別表第15
塩素酸	0.11 mg/L	0.6 mg/L以下	0.06	告示別表第13
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/L	0.02 mg/L以下	0.002	告示別表第17の2
クロロホルム	0.002 mg/L	0.06 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/L	0.03 mg/L以下	0.003	告示別表第17の2
ジブromクロロメタン	0.001 未満 mg/L	0.1 mg/L以下	0.001	告示別表第15
臭素酸	0.001 未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第18
総トリハロメタン	0.002 mg/L	0.1 mg/L以下	0.001	告示別表第15
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/L	0.03 mg/L以下	0.003	告示別表第17の2
ブromジクロロメタン	0.001 未満 mg/L	0.03 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ブromホルム	0.001 未満 mg/L	0.09 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/L	0.08 mg/L以下	0.008	告示別表第19
塩化物イオン	3.9 mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001 mg/L以下	0.000001	告示別表第26
2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001 mg/L以下	0.000001	告示別表第26
有機物(全有機炭素(TOC))	0.4 mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
pH値	7.3 (20℃)	5.8以上8.6以下	—	告示別表第31
味	異常なし	異常でないこと	—	告示別表第33
判 定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。			
検 査 期 間	2021年8月3日 ~ 2021年8月23日			
検 査 機 関				
水質検査部門管理者				
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号			



