

# 水質検査結果書

福環保協発第 W2100825 号

勝山市長 水上 実喜夫 様

2021年 10月 18日 発行



採取年月日及び時刻	2021年 10月 5日 9時 07分	気温 23.0℃ 水温 22.0℃	
採 水 地 点	若猪野・大渡配水区	天候	前日
	—		当日
採 水 者			— 晴
検 体 の 種 別	上水道	残留塩素	0.1mg/L

検 査 項 目	検 査 結 果	基 準 値	定量下限値	検 査 方 法
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性	検出されないこと	—	告示別表第2
鉄及びその化合物	0.01 未満 mg/L	0.3 mg/L以下	0.01	告示別表第6
銅及びその化合物	0.010 mg/L	1.0 mg/L以下	0.005	告示別表第6
マンガン及びその化合物	0.005 未満 mg/L	0.05 mg/L以下	0.005	告示別表第6
塩化物イオン	6.4 mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
有機物(全有機炭素 (TOC))	0.3 未満 mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
pH値	7.0 (20℃)	5.8以上8.6以下	—	告示別表第31
味	異常なし	異常でないこと	—	告示別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	—	告示別表第34
色度	0.5 未満 度	5 度以下	0.5	告示別表第36
濁度	0.2 未満 度	2 度以下	0.2	告示別表第41
	以下余白			

判 定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。		
検 査 期 間	2021年10月5日 ~ 2021年10月13日		
検 査 機 関		理化学的検査区分責任者	
水質検査部門管理者		生物学的検査区分責任者	
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号		