水質検査結果書

福環保協発第　W2101119　号

勝山市長　水上 実喜夫　様

[redacted]

2021年 12月 22日 発行

採取年月日及び時刻	2021 年 12 月 8 日　13 時 39 分	気温 10.4 ℃	水温 8.0 ℃
採水地点	木根橋配水区 －	天候 前日 －	当日 雨
採水者	[redacted]		
検体の種別	上水道	残留塩素	0.05mg/L

検査項目	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性	検出されないこと	－	告示別表第2
塩化物イオン	3.7 mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001 mg/L以下	0.000001	告示別表第26
２－メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001 mg/L以下	0.000001	告示別表第26
有機物(全有機炭素（TOC）)	0.3 未満 mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
ｐH値	6.8 (20℃)	5.8以上8.6以下	－	告示別表第31
味	異常なし	異常でないこと	－	告示別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	－	告示別表第34
色度	0.5 未満 度	5 度以下	0.5	告示別表第36
濁度	0.2 未満 度	2 度以下	0.2	告示別表第41
	以 下 余 白			

判定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。
検査期間	2021年12月8日 ～ 2021年12月17日
検査機関 水質検査部門管理者	[redacted]
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号