


水質検査結果書

福環保協発第 W2101120 号

勝山市長 水上 実喜夫 様

2021年 12月 22日 発行



採取年月日及び時刻	2021年 12月 8日 14時 00分	気温 10.5℃ 水温 9.0℃						
採水地点	谷配水区	<table border="1"> <tr> <td>天気</td> <td>前日</td> <td>当日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>—</td> <td>雨</td> </tr> </table>	天気	前日	当日	—	—	雨
	天気		前日	当日				
—	—	雨						
採水者	[Redacted]							
検体の種別	上水道	残留塩素 0.05未満mg/L						

検査項目	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
一般細菌	1 個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性	検出されないこと	—	告示別表第2
塩化物イオン	3.2 mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
有機物(全有機炭素 (TOC))	0.3 未満 mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
pH値	6.8 (20℃)	5.8以上8.6以下	—	告示別表第31
味	異常なし	異常でないこと	—	告示別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	—	告示別表第34
色度	0.5 未満 度	5 度以下	0.5	告示別表第36
濁度	0.2 未満 度	2 度以下	0.2	告示別表第41
	以下余白			

判定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。
検査期間	2021年12月8日 ~ 2021年12月15日
検査機関	[Redacted]
水質検査部門管理者	[Redacted]
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号