

水質検査結果書

福環保協発第 W2101188 号

勝山市長 水上 実喜夫 様



2022年 1月 25日 発行

採取年月日及び時刻	2022年 1月 12日 8時 29分		気温 0.0℃	水温 7.0℃
採水地点	若猪野・大渡配水区		天候	前日
	-			当日
採水者	[Redacted]		-	
検体の種別	上水道		残留塩素	0.2mg/L

検査項目	検査結果		基準値	定量下限値	検査方法
一般細菌	0 個/mL		100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性		検出されないこと	-	告示別表第2
鉄及びその化合物	0.01	未満 mg/L	0.3 mg/L以下	0.01	告示別表第6
銅及びその化合物	0.006	mg/L	1.0 mg/L以下	0.005	告示別表第6
マンガン及びその化合物	0.005	未満 mg/L	0.05 mg/L以下	0.005	告示別表第6
塩化物イオン	6.1	mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
有機物(全有機炭素(TOC))	0.3	未満 mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
pH値	7.1	(20℃)	5.8以上8.6以下	-	告示別表第31
味	異常なし		異常でないこと	-	告示別表第33
臭気	異常なし		異常でないこと	-	告示別表第34
色度	0.5	未満 度	5 度以下	0.5	告示別表第36
濁度	0.2	未満 度	2 度以下	0.2	告示別表第41
	以下余白				
判定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。				
検査期間	2022年1月12日 ~ 2022年1月18日				
検査機関	[Redacted]				
水質検査部門管理者	[Redacted]				
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号				