水質検査結果書

福環保協発第　W2101193　号

勝山市長　水上 実喜夫　様

[redacted]

2022年 1月 25日 発行

採取年月日及び時刻	2022 年 1 月 12 日　10 時 00 分	気温 0.0 ℃　水温 3.3 ℃	
採水地点	木根橋配水区 ー	天候	前日　当日 ー　雪
採水者	[redacted]		
検体の種別	上水道	残留塩素	0.05mg/L

検査項目	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性	検出されないこと	ー	告示別表第2
塩化物イオン	3.8 mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001 mg/L以下	0.000001	告示別表第26
２－メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001 mg/L以下	0.000001	告示別表第26
有機物(全有機炭素（TOC）)	0.5 mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
ｐH値	7.1 (20℃)	5.8以上8.6以下	ー	告示別表第31
味	異常なし	異常でないこと	ー	告示別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	ー	告示別表第34
色度	1.4 度	5 度以下	0.5	告示別表第36
	以 下 余 白			

判定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。
検査期間	2022年1月12日　～　2022年1月18日
検査機関	[redacted]
水質検査部門管理者	[redacted]
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号

水質検査結果書

福環保協発第　W2101236　号

勝山市長　水上 実喜夫　様

2022年 1月 25日 発行

[redacted]

採取年月日及び時刻	2022 年 1 月 19 日　13 時 40 分	気温 0.0 ℃　水温 5.0 ℃	
採水地点	木根橋配水区 ー	天候	前日　当日 ー　雪
採水者	[redacted]		
検体の種別	上水道	残留塩素	ーmg/L

検査項目	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
濁度	0.3　度	2 度以下	0.2	告示別表第41
	以下余白			

判定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。
検査期間	2022年1月19日　～　2022年1月21日
検査機関	[redacted]
水質検査部門管理者	[redacted]
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号