水質検査結果書

福環保協発第　W2101194　号

勝山市長　水上 実喜夫　様

[redacted]

2022年 1月 25日 発行

採取年月日及び時刻	2022 年 1 月 12 日　10 時 35 分	気温 0.0 ℃　水温 5.3 ℃	
採水地点	谷配水区 ー	天候	前日 ー　当日 雪
採水者	[redacted]		
検体の種別	上水道	残留塩素	0.05未満mg/L

検査項目	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
一般細菌	38 個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性	検出されないこと	ー	告示別表第2
塩化物イオン	3.2 mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
有機物(全有機炭素（TOC）)	0.3 mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
ｐH値	7.1 (20℃)	5.8以上8.6以下	ー	告示別表第31
味	異常なし	異常でないこと	ー	告示別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	ー	告示別表第34
色度	0.5 未満 度	5 度以下	0.5	告示別表第36
濁度	0.2 未満 度	2 度以下	0.2	告示別表第41
	以下余白			

判定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。
検査期間	2022年1月12日 ～ 2022年1月18日
検査機関	[redacted]
水質検査部門管理者	[redacted]
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号