水質検査結果書

福環保協発第　W2101286　号

勝山市長　水上 実喜夫　様

[redacted]

2022年 2月 24日 発行

採取年月日及び時刻	2022 年 2 月 9 日　13 時 50 分	気温　4.0 ℃　水温　3.2 ℃	
採水地点	雁ヶ原配水区 －	天候	前日　当日 －　晴
採水者	[redacted]		
検体の種別	上水道	残留塩素	0.2mg/L

検査項目	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
一般細菌	0　個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性	検出されないこと	－	告示別表第2
亜鉛及びその化合物	0.01　未満　mg/L	1.0 mg/L以下	0.01	告示別表第6
アルミニウム及びその化合物	0.02　未満　mg/L	0.2 mg/L以下	0.02	告示別表第6
鉄及びその化合物	0.01　未満　mg/L	0.3 mg/L以下	0.01	告示別表第6
銅及びその化合物	0.005　未満　mg/L	1.0 mg/L以下	0.005	告示別表第6
マンガン及びその化合物	0.005　未満　mg/L	0.05 mg/L以下	0.005	告示別表第6
塩化物イオン	5.6　mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
有機物(全有機炭素（TOC）)	0.3　未満　mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
ｐH値	6.7　(20℃)	5.8以上8.6以下	－	告示別表第31
味	異常なし	異常でないこと	－	告示別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	－	告示別表第34
色度	0.5　未満　度	5 度以下	0.5	告示別表第36
濁度	0.2　未満　度	2 度以下	0.2	告示別表第41
	以 下 余 白			

判定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。		
検査期間	2022年2月9日　～　2022年2月17日		
検査機関	[redacted]	理化学的検査区分責任者	[redacted]
水質検査部門管理者		生物学的検査区分責任者	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		