

水質検査結果書

福環保協発第 W2101290 号

勝山市長 水上 実喜夫 様

2022年 2月 24日 発行



採取年月日及び時刻	2022年 2月 9日 13時 24分	気温 4.5℃ 水温 3.8℃				
採水地点	木根橋配水区	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; border-right: 1px solid black;">前日</td> <td style="width: 50%;">当日</td> </tr> <tr> <td style="border-right: 1px solid black; text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">晴</td> </tr> </table>	前日	当日	-	晴
	前日		当日			
-	晴					
採水者	[Redacted]	天候				
検体の種別	上水道	残留塩素				
		0.05未満mg/L				

検査項目	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性	検出されないこと	-	告示別表第2
塩化物イオン	3.8 mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
ジェオスミン	0.000001未満 mg/L	0.00001 mg/L以下	0.000001	告示別表第26
2-メチルイソボルネオール	0.000001未満 mg/L	0.00001 mg/L以下	0.000001	告示別表第26
有機物(全有機炭素 (TOC))	0.3 未満 mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
pH値	6.8 (20℃)	5.8以上8.6以下	-	告示別表第31
味	異常なし	異常でないこと	-	告示別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	-	告示別表第34
色度	0.5 未満 度	5 度以下	0.5	告示別表第36
濁度	0.2 未満 度	2 度以下	0.2	告示別表第41
	以下余白			
判定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。			
検査期間	2022年2月9日 ～ 2022年2月24日			
検査機関	[Redacted]	理化学的検査区分責任者	[Redacted]	
水質検査部門管理者	[Redacted]	生物学的検査区分責任者	[Redacted]	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号			