

# 水質検査結果書

福環保協発第 W2101376 号

勝山市長 水上 実喜夫 様

2022年 3月 24日 発行



採取年月日及び時刻	2022年 3月 8日 14時 47分	気温 8.0℃ 水温 6.0℃					
採水地点	北郷配水区	<table border="1"> <tr> <td rowspan="2">天候</td> <td>前日</td> <td>当日</td> </tr> <tr> <td>—</td> <td>晴</td> </tr> </table>	天候	前日	当日	—	晴
	天候			前日	当日		
—		晴					
採水者	—						
検体の種別	上水道	<table border="1"> <tr> <td>残留塩素</td> <td>0.2mg/L</td> </tr> </table>	残留塩素	0.2mg/L			
残留塩素	0.2mg/L						

検査項目	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性	検出されないこと	—	告示別表第2
六価クロム化合物	0.002 未満 mg/L	0.02 mg/L以下	0.002	告示別表第6
シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第12
塩素酸	0.06 未満 mg/L	0.6 mg/L以下	0.06	告示別表第13
クロロ酢酸	0.002 未満 mg/L	0.02 mg/L以下	0.002	告示別表第17の2
クロロホルム	0.001 未満 mg/L	0.06 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ジクロロ酢酸	0.003 未満 mg/L	0.03 mg/L以下	0.003	告示別表第17の2
ジブロモクロロメタン	0.001 未満 mg/L	0.1 mg/L以下	0.001	告示別表第15
臭素酸	0.001 未満 mg/L	0.01 mg/L以下	0.001	告示別表第18
総トリハロメタン	0.001 未満 mg/L	0.1 mg/L以下	0.001	告示別表第15
トリクロロ酢酸	0.003 未満 mg/L	0.03 mg/L以下	0.003	告示別表第17の2
ブロモジクロロメタン	0.001 未満 mg/L	0.03 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ブロモホルム	0.001 未満 mg/L	0.09 mg/L以下	0.001	告示別表第15
ホルムアルデヒド	0.008 未満 mg/L	0.08 mg/L以下	0.008	告示別表第19
鉄及びその化合物	0.02 mg/L	0.3 mg/L以下	0.01	告示別表第6
銅及びその化合物	0.007 mg/L	1.0 mg/L以下	0.005	告示別表第6
マンガン及びその化合物	0.005 未満 mg/L	0.05 mg/L以下	0.005	告示別表第6
塩化物イオン	7.4 mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
有機物(全有機炭素 (TOC) )	0.3 未満 mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
pH値	7.2 (20℃)	5.8以上8.6以下	—	告示別表第31
味	異常なし	異常でないこと	—	告示別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	—	告示別表第34

判定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。		
検査期間	2022年3月8日 ~ 2022年3月16日		
検査機関		理化学的検査区分責任者	
水質検査部門管理者		生物学的検査区分責任者	
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		

