



JWWA-GLP121水道GLP認定

水質試験（検査）結果書

第 A2200658 -004 号
2022 年 5 月 26 日

| 採取地点 | 細野新道配水区 | | | | | | |
|----------|---------------------------------|----------------|--------------|---------|-------------------|---------------|---------------|
| 試料の種類 | 上水道 浄水 | | | | | | |
| 採取年月日 | 2022 年 5 月 12 日 | | 10:30 | 天候 | 前日 曇 | 当日 晴 | |
| 気温 | 25.8 °C | | 水温 | 14.6 °C | | 残留塩素 | 0.3 mg/L |
| 番号 | 項目 | 検査値 | 基準値 | 番号 | 項目 | 検査値 | 基準値 |
| 1 | 一般細菌 | 0 個/ml | 100個/ml以下 | 31 | ホルムアルデヒド | 0.008 mg/L 未満 | 0.08mg/L以下 |
| 2 | 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | 32 | 亜鉛及びその化合物 | — | 1mg/L以下 |
| 3 | カドミウム及びその化合物 | — | 0.003mg/L以下 | 33 | アルミニウム及びその化合物 | — | 0.2mg/L以下 |
| 4 | 水銀及びその化合物 | — | 0.0005mg/L以下 | 34 | 鉄及びその化合物 | — | 0.3mg/L以下 |
| 5 | セレン及びその化合物 | — | 0.01mg/L以下 | 35 | 銅及びその化合物 | — | 1mg/L以下 |
| 6 | 鉛及びその化合物 | — | 0.01mg/L以下 | 36 | ナトリウム及びその化合物 | — | 200mg/L以下 |
| 7 | ヒ素及びその化合物 | — | 0.01mg/L以下 | 37 | マンガン及びその化合物 | — | 0.05mg/L以下 |
| 8 | 六価クロム化合物 | 0.002 mg/L 未満 | 0.02mg/L以下 | 38 | 塩化物イオン | 5.4 mg/L | 200mg/L以下 |
| 9 | 亜硝酸態窒素 | 0.004 mg/L 未満 | 0.04mg/L以下 | 39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | — | 300mg/L以下 |
| 10 | シアニ化物イオン及び塩化シアニ | 0.001 mg/L 未満 | 0.01mg/L以下 | 40 | 蒸発残留物 | — | 500mg/L以下 |
| 11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | — | 10mg/L以下 | 41 | 陰イオン界面活性剤 | — | 0.2mg/L以下 |
| 12 | フッ素及びその化合物 | — | 0.8mg/L以下 | 42 | ジェオミン | — | 0.00001mg/L以下 |
| 13 | ホウ素及びその化合物 | — | 1mg/L以下 | 43 | 2-メチルイソボルネオール | — | 0.00001mg/L以下 |
| 14 | 四塩化炭素 | — | 0.002mg/L以下 | 44 | 非イオン界面活性剤 | — | 0.02mg/L以下 |
| 15 | 1,4-ジメチル | — | 0.05mg/L以下 | 45 | フェノール類 | — | 0.005mg/L以下 |
| 16 | 1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン | — | 0.04mg/L以下 | 46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の値) | 0.2 mg/L 未満 | 3mg/L以下 |
| 17 | ジクロロメタン | — | 0.02mg/L以下 | 47 | pH値 | 6.7 | 5.8以上8.6以下 |
| 18 | トリクロロエチレン | — | 0.01mg/L以下 | 48 | 味 | 異常なし | 異常でないこと |
| 19 | トリクロロエチレン | — | 0.01mg/L以下 | 49 | 臭気 | 異常なし | 異常でないこと |
| 20 | ベンゼン | — | 0.01mg/L以下 | 50 | 色度 | 0.5 度 未満 | 5度以下 |
| 21 | 塩素酸 | 0.06 mg/L 未満 | 0.6mg/L以下 | 51 | 濁度 | 0.1 度 未満 | 2度以下 |
| 22 | クロ酢酸 | 0.002 mg/L 未満 | 0.02mg/L以下 | | 以下余白 | | |
| 23 | クロホルム | 0.0005 mg/L 未満 | 0.06mg/L以下 | | | | |
| 24 | ジクロロ酢酸 | 0.003 mg/L 未満 | 0.03mg/L以下 | | | | |
| 25 | ジブromクロロメタン | 0.0005 mg/L 未満 | 0.1mg/L以下 | | | | |
| 26 | 臭素酸 | 0.001 mg/L 未満 | 0.01mg/L以下 | | | | |
| 27 | 総トリクロロメタン | 0.0008 mg/L | 0.1mg/L以下 | | | | |
| 28 | トリクロロ酢酸 | 0.003 mg/L 未満 | 0.03mg/L以下 | | | | |
| 29 | ブromジクロロメタン | 0.0005 mg/L 未満 | 0.03mg/L以下 | | | | |
| 30 | ブromホルム | 0.0005 mg/L 未満 | 0.09mg/L以下 | | | | |
| 判定及び特記事項 | 上記試験項目については、水道法の水質基準に適合している。 | | | | | | |
| 検査期間 | 2022 年 5 月 12 日 | | | ～ | 2022 年 5 月 25 日 | | |
| 検査方法 | 平成15年 厚生労働省告示第261号 | | | | | | |

