水質検査結果書

福環保協発第　W2300255　号

勝山市長　水上 実喜夫　様

2023年 7月 3日 発行

厚生労働大臣登録水質検査機関(193号)
福井県環境保全協業組合
理事長　三木　和則
福井県福井市毛矢町第８号３番地
TEL　(0776) 35 - 4001
FAX　(0776) 35 - 2140

採取年月日及び時刻	2023 年 6 月 13 日　9 時 32 分	気温　24.0 ℃　水温　20.1 ℃	
採水地点	平泉寺配水区 ―	天候 前日 ― 当日 晴	
採水者	勝田　雄一		
検体の種別	上水道	残留塩素	0.2mg/L

検査項目	検査結果	基準値	定量下限値	検査方法
一般細菌	0 個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌	陰性	検出されないこと	―	告示別表第2
塩化物イオン	6.1 mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
有機物(全有機炭素（TOC）)	0.3 未満 mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
ｐH値	6.9 (20℃)	5.8以上8.6以下	―	告示別表第31
味	異常なし	異常でないこと	―	告示別表第33
臭気	異常なし	異常でないこと	―	告示別表第34
色度	0.5 未満 度	5 度以下	0.5	告示別表第36
濁度	0.2 未満 度	2 度以下	0.2	告示別表第41
	以下余白			

判定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。		
検査期間	2023年6月13日　～　2023年6月20日		
検査機関	福井県環境保全協業組合	理化学的検査区分責任者	山　本　友　紀
水質検査部門管理者	松　永　順　昭	生物学的検査区分責任者	浅　川　さゆり
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号		