

水質検査結果書

福環保協発第 W2300880 号

勝山市長 水上 実喜夫 様

2023年 10月 18日 発行

厚生労働大臣登録水質検査機関(193号)
 福井県環境保全協業組合
 理事長 木 和則
 福井県福井市角折町第8号2番地
 TEL (0776) 35-4001
 FAX (0776) 35-2140

| | | | | | | |
|-----------|-------------------|--|------|---------|----|-------|
| 採取年月日及び時刻 | 2023年10月5日 13時35分 | | 気温 | 18.7℃ | 水温 | 22.0℃ |
| 採水地点 | 薬師神谷配水区 | | 天候 | 前日 | | 当日 |
| | - | | | - | | 雨 |
| 採水者 | 勝田 雄一 | | | | | |
| 検体の種別 | 上水道 | | 残留塩素 | 0.2mg/L | | |

| 検査項目 | 検査結果 | 基準値 | 定量下限値 | 検査方法 |
|-----------------|-------------|------------|-------|---------|
| 一般細菌 | 0 個/mL | 100 個/mL以下 | 0 | 告示別表第1 |
| 大腸菌 | 陰性 | 検出されないこと | - | 告示別表第2 |
| 塩化物イオン | 4.6 mg/L | 200 mg/L以下 | 0.2 | 告示別表第13 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)) | 0.3 未満 mg/L | 3 mg/L以下 | 0.3 | 告示別表第30 |
| pH値 | 7.0 (20℃) | 5.8以上8.6以下 | - | 告示別表第31 |
| 味 | 異常なし | 異常でないこと | - | 告示別表第33 |
| 臭気 | 異常なし | 異常でないこと | - | 告示別表第34 |
| 色度 | 0.6 度 | 5 度以下 | 0.5 | 告示別表第36 |
| 濁度 | 0.2 度 | 2 度以下 | 0.2 | 告示別表第41 |
| | 以下余白 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | |
|-----------|--------------------------|-------------|--------|
| 判定 | 上記水質検査項目について、水質基準に適合。 | | |
| 検査期間 | 2023年10月5日 ~ 2023年10月11日 | | |
| 検査機関 | 福井県環境保全協業組合 | 理化学的検査区分責任者 | 山本 友紀 |
| 水質検査部門管理者 | 松永 順昭 | 生物学的検査区分責任者 | 浅川 さゆり |
| 検査方法 | 平成15年厚生労働省告示第261号 | | |