



JWWA-GLP121水道GLP認定

水質試験（検査）結果書

第 A2401325 -003 号

2024 年 11 月 25 日

依頼者住所・氏名	住所	福井県勝山市元町1丁目1番1号		氏名	勝山市長 水上 実喜夫		
採取地点	雁ヶ原配水区						
試料の種別	上水道 浄水	採取者	(株)エネックス 田中				
採取年月日	2024 年 11 月 7 日	11:15	天候	前日 曇、当日 曇			
気温	11.5 ℃	水温	18.8 ℃	残留塩素	0.1 mg/L		
番号	項目	検査値	基準値	番号	項目	検査値	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	31	ホルムアルデヒド	0.008 mg/L 未満	0.08mg/L以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	32	亜鉛及びその化合物	0.02 mg/L	1mg/L以下
3	カドミウム及びその化合物	0.0003 mg/L 未満	0.003mg/L以下	33	アルミニウム及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.2mg/L以下
4	水銀及びその化合物	0.00005 mg/L 未満	0.0005mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.01 mg/L 未満	0.3mg/L以下
5	セレン及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
6	鉛及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	36	ナトリウム及びその化合物	7.3 mg/L	200mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	37	マンガン及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
8	六価クロム化合物	—	0.02mg/L以下	38	塩化物イオン	6.0 mg/L	200mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	0.004 mg/L 未満	0.04mg/L以下	39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	26 mg/L	300mg/L以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下	40	蒸発残留物	67 mg/L	500mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	0.6 mg/L	10mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	0.02 mg/L 未満	0.2mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	0.08 mg/L 未満	0.8mg/L以下	42	ジエオキシ	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	0.1 mg/L 未満	1mg/L以下	43	2-メチルイソブチルアルコール	0.000001 mg/L 未満	0.00001mg/L以下
14	四塩化炭素	0.0002 mg/L 未満	0.002mg/L以下	44	非イオン界面活性剤	0.005 mg/L 未満	0.02mg/L以下
15	1,4-ジニトロベンゼン	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下	45	フェノール類	0.0005 mg/L 未満	0.005mg/L以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.04mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L 未満	3mg/L以下
17	ジクロロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.02mg/L以下	47	pH値	6.9	5.8以上8.6以下
18	テトラクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
19	トリクロロエチレン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
20	ベンゼン	0.0005 mg/L 未満	0.01mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5度以下
21	塩素酸	0.11 mg/L	0.6mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下
22	クロロ酢酸	0.002 mg/L 未満	0.02mg/L以下		以下余白		
23	クロロホルム	0.0005 mg/L 未満	0.06mg/L以下				
24	ジクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下				
25	ジブromクロロメタン	0.0014 mg/L	0.1mg/L以下				
26	臭素酸	0.001 mg/L 未満	0.01mg/L以下				
27	総トリハロメタン	0.0034 mg/L	0.1mg/L以下				
28	トリクロロ酢酸	0.003 mg/L 未満	0.03mg/L以下				
29	ブromシクロメタン	0.0005 mg/L 未満	0.03mg/L以下				
30	ブromホルム	0.0012 mg/L	0.09mg/L以下				
判定及び特記事項	上記試験項目については、水道法の水質基準に適合している。						
検査期間	2024 年 11 月 7 日			～	2024 年 11 月 24 日		
検査方法	平成15年 厚生労働省告示第261号						
検査機関	登録水質検査機関 第198号			〒920-0209	石川県金沢市東蚊爪町1-19-4		
				株式会社	TEL 076-238-9685(直通)		
技術管理責任者	分析センター部長 宮本						