JWWA-GLP121水道GLP認定

水質試験（検査）結果書

第 A2401328 -010 号
2024 年 12 月 18 日

依頼者住所・氏名	住所 福井県勝山市元町1丁目1番1号	氏名	勝山市長　水上　実喜夫
採取地点	薬師神谷配水区		
試料の種別	上水道　浄水	採取者	㈱ｴｵﾈｯｸｽ 田中
採取年月日	2024 年 12 月 10 日　11:40	天候	前日　曇　、当日　晴
気温	8.0 ℃	水温	12.3 ℃
残留塩素	0.1 mg/L		

番号	項目	検査値	基準値	番号	項目	検査値	基準値
1	一般細菌	0 個/ml	100個/ml以下	31	ﾎﾙﾑｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ	－	0.08mg/L以下
2	大腸菌	陰性	検出されないこと	32	亜鉛及びその化合物	－	1mg/L以下
3	ｶﾄﾞﾐｳﾑ及びその化合物	－	0.003mg/L以下	33	ｱﾙﾐﾆｳﾑ及びその化合物	－	0.2mg/L以下
4	水銀及びその化合物	－	0.0005mg/L以下	34	鉄及びその化合物	0.02 mg/L	0.3mg/L以下
5	ｾﾚﾝ及びその化合物	－	0.01mg/L以下	35	銅及びその化合物	0.01 mg/L 未満	1mg/L以下
6	鉛及びその化合物	－	0.01mg/L以下	36	ﾅﾄﾘｳﾑ及びその化合物	－	200mg/L以下
7	ヒ素及びその化合物	－	0.01mg/L以下	37	ﾏﾝｶﾞﾝ及びその化合物	0.005 mg/L 未満	0.05mg/L以下
8	六価ｸﾛﾑ化合物	－	0.02mg/L以下	38	塩化物イオン	4.5 mg/L	200mg/L以下
9	亜硝酸態窒素	－	0.04mg/L以下	39	ｶﾙｼｳﾑ、ﾏｸﾞﾈｼｳﾑ等(硬度)	－	300mg/L以下
10	ｼｱﾝ化物ｲｵﾝ及び塩化ｼｱﾝ	－	0.01mg/L以下	40	蒸発残留物	－	500mg/L以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	－	10mg/L以下	41	陰イオン界面活性剤	－	0.2mg/L以下
12	フッ素及びその化合物	－	0.8mg/L以下	42	ｼﾞｪｵｽﾐﾝ	－	0.00001mg/L以下
13	ホウ素及びその化合物	－	1mg/L以下	43	2-ﾒﾁﾙｲｿﾎﾞﾙﾈｵｰﾙ	－	0.00001mg/L以下
14	四塩化炭素	－	0.002mg/L以下	44	非ｲｵﾝ界面活性剤	－	0.02mg/L以下
15	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	－	0.05mg/L以下	45	ﾌｪﾉｰﾙ類	－	0.005mg/L以下
16	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ及びﾄﾗﾝｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	0.04mg/L以下	46	有機物(全有機炭素(TOC)の量)	0.2 mg/L 未満	3mg/L以下
17	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	0.02mg/L以下	47	ｐＨ値	7.1	5.8以上8.6以下
18	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	0.01mg/L以下	48	味	異常なし	異常でないこと
19	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	－	0.01mg/L以下	49	臭気	異常なし	異常でないこと
20	ﾍﾞﾝｾﾞﾝ	－	0.01mg/L以下	50	色度	0.5 度 未満	5度以下
21	塩素酸	－	0.6mg/L以下	51	濁度	0.1 度 未満	2度以下
22	ｸﾛﾛ酢酸	－	0.02mg/L以下		以下余白		
23	ｸﾛﾛﾎﾙﾑ	－	0.06mg/L以下				
24	ｼﾞｸﾛﾛ酢酸	－	0.03mg/L以下				
25	ｼﾞﾌﾞﾛﾓｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	0.1mg/L以下				
26	臭素酸	－	0.01mg/L以下				
27	総ﾄﾘﾊﾛﾒﾀﾝ	－	0.1mg/L以下				
28	ﾄﾘｸﾛﾛ酢酸	－	0.03mg/L以下				
29	ﾌﾞﾛﾓｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	－	0.03mg/L以下				
30	ﾌﾞﾛﾓﾎﾙﾑ	－	0.09mg/L以下				

判定及び特記事項	上記試験項目については、水道法の水質基準に適合している。
検査期間	2024 年 12 月 10 日　～　2024 年 12 月 18 日
検査方法	平成15年厚生労働省告示第261号
検査機関	登録水質検査機関　第198号　〒920-0209　石川県金沢市東蚊爪町1-19-4 株式会社 エオネックス　TEL 076-238-9685(直通)
技術管理責任者	分析センター部長　宮本