

水質検査結果書

福環保協発第 W2500147 号

勝山市長 水上 実喜夫 様

2025年 5月 29日 発行

厚生労働大臣登録水質検査機関(193号)  
福井県環境保全協業組合  
理事長 安達 弘幸  
福井県福井市角折町第8号3番地  
TEL (0776) 35 - 4001  
FAX (0776) 35 - 2140

|           |                   |                    |
|-----------|-------------------|--------------------|
| 採取年月日及び時刻 | 2025年5月14日 13時13分 | 気温 26.1℃ 水温 16.0℃  |
| 採水地点      | 荒土配水区             | 天候<br>前日 当日<br>— 晴 |
| —         | —                 |                    |
| 採水者       | 勝田 雄一             |                    |
| 検体の種別     | 上水道               | 残留塩素 0.3mg/L       |

| 検査項目            | 検査結果          | 基準値         | 定量下限値 | 検査方法      |
|-----------------|---------------|-------------|-------|-----------|
| 一般細菌            | 0 個/mL        | 100 個/mL以下  | 0     | 告示別表第1    |
| 大腸菌             | 陰性            | 検出されないこと    | —     | 告示別表第2    |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.001 未満 mg/L | 0.01 mg/L以下 | 0.001 | 告示別表第12   |
| 塩素酸             | 0.06 未満 mg/L  | 0.6 mg/L以下  | 0.06  | 告示別表第13   |
| クロロ酢酸           | 0.002 未満 mg/L | 0.02 mg/L以下 | 0.002 | 告示別表第17の2 |
| クロロホルム          | 0.001 未満 mg/L | 0.06 mg/L以下 | 0.001 | 告示別表第15   |
| ジクロロ酢酸          | 0.003 未満 mg/L | 0.03 mg/L以下 | 0.003 | 告示別表第17の2 |
| ジブロモクロロメタン      | 0.001 未満 mg/L | 0.1 mg/L以下  | 0.001 | 告示別表第15   |
| 臭素酸             | 0.001 未満 mg/L | 0.01 mg/L以下 | 0.001 | 告示別表第18   |
| 総トリハロメタン        | 0.001 未満 mg/L | 0.1 mg/L以下  | 0.001 | 告示別表第15   |
| トリクロロ酢酸         | 0.003 未満 mg/L | 0.03 mg/L以下 | 0.003 | 告示別表第17の2 |
| ブロモジクロロメタン      | 0.001 未満 mg/L | 0.03 mg/L以下 | 0.001 | 告示別表第15   |
| ブロモホルム          | 0.001 未満 mg/L | 0.09 mg/L以下 | 0.001 | 告示別表第15   |
| ホルムアルデヒド        | 0.008 未満 mg/L | 0.08 mg/L以下 | 0.008 | 告示別表第19の2 |
| 塩化物イオン          | 5.2 mg/L      | 200 mg/L以下  | 0.2   | 告示別表第13   |
| 有機物(全有機炭素(TOC)) | 0.3 未満 mg/L   | 3 mg/L以下    | 0.3   | 告示別表第30   |
| pH値             | 7.0 (20℃)     | 5.8以上8.6以下  | —     | 告示別表第31   |
| 味               | 異常なし          | 異常でないこと     | —     | 告示別表第33   |
| 臭気              | 異常なし          | 異常でないこと     | —     | 告示別表第34   |
| 色度              | 0.5 未満 度      | 5 度以下       | 0.5   | 告示別表第36   |
| 濁度              | 0.2 未満 度      | 2 度以下       | 0.2   | 告示別表第41   |
|                 | 以下余白          |             |       |           |
|                 |               |             |       |           |

|           |                         |             |        |
|-----------|-------------------------|-------------|--------|
| 判定        | 上記水質検査項目について、水質基準に適合。   |             |        |
| 検査期間      | 2025年5月14日 ～ 2025年5月20日 |             |        |
| 検査機関      | 福井県環境保全協業組合             | 理化学的検査区分責任者 | 山本 友紀  |
| 水質検査部門管理者 | 吉川 浩史                   | 生物学的検査区分責任者 | 浅川 さゆり |
| 検査方法      | 平成15年厚生労働省告示第261号       |             |        |