

可搬式小型動力ポンプ一式（C－1級）仕様書

1. 仕様・規格等

品名	備考			数量
可搬式小型動力ポンプ一式	日本消防検定評価品C－１級（セルなし）			5
	【付属品】			
	品名	数量	備考	
	吸管	１式	φ 6 5mm×6 m×1 本	
	吸管ストレーナー	1 個		
	吸管ちりよけ籠	1 個	プラスチック製	
	管そう	1 本	φ 6 5mm 熱収縮グリップ 握手・背負バンド	
	ホース	3 本	φ 6 5mm×2 0 m 使用圧1．3Mp a	

- （1）ホース（結合金具を除く）の規格は、消防用ホースの技術上の規格を定める省令によること。
- （2）ホース、吸管、ノズル等の結合金具の規格は、消防用ホースに使用する差込式結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令によること。
- （3）吸管（結合金具を除く。）の規格は、消防用吸管的技術上の規格を定める省令によること。
- （4）可搬式小型動力ポンプの規格は、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令によること。
- （5）可搬式小型動力ポンプ及びホース等の付属品はすべて新規製品とすること。
- （6）古い可搬式小型動力ポンプ、吸管等を引き取ること。
- （7）ポンプ本体に表示できる地区名（カッティングシート）を付属すること。（別途指示）
- （8）ポンプ更新区に対し引渡し時、取扱い及び維持管理の説明を行うこと。

2. 参考商品

- （1）参考ポンプ トーハツ VE20A
IHI シバウラ FT310M
- （2）参考ホース 帝国繊維㈱ キンパイホース SP-H-AA（ホワイト）
芦森株式会社 ジェットホース ライトダイヤα（ホワイト）

3. 納 期 令和7年11月14日

4. 納入場所 勝山市消防署