可搬式小型動力ポンプ一式（Ｃ－１級）仕様書

１．仕様・規格等

<table>
<tr><th>品　　名</th><th>備　　考</th><th>数量</th></tr>
<tr><td rowspan="2">可搬式小型動力ポンプ</td><td>日本消防検定評価品Ｃ－１級（セルあり）

日本消防検定評価品Ｃ－１級（セルなし）</td><td>２台

３台</td></tr>
<tr><td>【付属品】
<table><tr><th>品　　名</th><th>数量</th><th>備　　考</th></tr><tr><td>吸管</td><td>１式</td><td>φ６５㎜×６ｍ×１本</td></tr><tr><td>吸管ストレーナー</td><td>１個</td><td></td></tr><tr><td>吸管ちりよけ籠</td><td>１個</td><td>プラスチック製</td></tr></table></td><td>５式</td></tr>
</table>

（１）吸管の結合金具の規格は、消防用ホースに使用する差込式結合金具及び消防用吸管に使用するねじ式の結合金具の技術上の規格を定める省令によること。

（２）吸管（結合金具を除く。）の規格は、消防用吸管の技術上の規格を定める省令によること。

（３）可搬式小型動力ポンプの規格は、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令によること。

（４）可搬式小型動力ポンプ及び付属品はすべて新規製品とすること。

（５）古い可搬式小型動力ポンプ、吸管等を引き取ること。

（６）ポンプ本体に表示できる地区名（カッティングシート）を付属すること。（別途指示）

（７）ポンプ更新区に対し引渡し時、取扱い及び維持管理の説明を行うこと。

２．参考商品

参考ポンプ　　トーハツ　ＶＥ２０ＡＳ

トーハツ　ＶＥ２０Ａ

ＩＨＩシバウラ　ＦＴ３１０

ＩＨＩシバウラ　ＦＴ３１０Ｍ

３．納　期　　令和９年３月１日

４．納入先　　勝山市消防署