

## 水質検査結果書

福環保協発第 W1701249 号

勝山市長 山岸 正裕

様

平成 30年 1月 24日 発行

厚生労働大臣登録水質検査機関(193号)

福井県環境保全協業組合

理事長 三木 和則

福井県福井市角折町第8号2番地

TEL (0776) 35 4001

FAX (0776) 35 - 2140

採取年月日及び時刻	平成 30 年 1 月 10 日 10 時 45 分	気温 0.9℃ 水温 4.5℃	
採 水 地 点	木根橋配水区	天候	前日
	—		当日
採 水 者	高間 幸範		— 雪
検 体 の 種 別	上水道	残 留 塩 素	0.1mg/L

検 査 項 目		検 査 結 果		基 準 値	定量下限値	検 査 方 法
一般細菌		0	個/mL	100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌		陰性		検出されないこと	—	告示別表第2
塩化物イオン		6.3	mg/L	200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
有機物(全有機炭素 (TOC) )		0.3	未満 mg/L	3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
pH値		6.7	(20℃)	5.8以上8.6以下	—	告示別表第31
味		異常なし		異常でないこと	—	告示別表第33
臭気		異常なし		異常でないこと	—	告示別表第34
色度		0.5	未満 度	5 度以下	0.5	告示別表第36
濁度		0.2	未満 度	2 度以下	0.2	告示別表第41
		以 下 余 白				