

水質検査結果書

福環保協發第 W1700067 号

勝山市長 山岸 正裕

様

平成 29年 5月 1日 発行

厚生労働大臣登録第193号

福井県 薬鏡課 金協業組

理書表

福井県福井市魚折町第8号

TEL (0776) 35 4001

FAX (0776) 35 - 2140

採取年月日及び時刻	平成 29 年 4 月 24 日 13 時 30 分	気温 20.7℃ 水温 12.8℃	
採 水 地 点	細野新道配水区	天候	前日 当日
	—		— 晴
採 水 者	大西 孝秀		
検 体 の 種 別	上水道	残 留 塩 素	0.3mg/L

検 査 項 目		検 査 結 果		基 準 値	定量下限値	検 査 方 法
一般細菌		0 個/mL		100 個/mL以下	0	告示別表第1
大腸菌		陰性		検出されないこと	—	告示別表第2
塩化物イオン		5.2 mg/L		200 mg/L以下	0.2	告示別表第13
有機物(全有機炭素 (TOC))		0.3 未満 mg/L		3 mg/L以下	0.3	告示別表第30
pH値		6.7 (20℃)		5.8以上8.6以下	—	告示別表第31
味		異常なし		異常でないこと	—	告示別表第33
臭気		異常なし		異常でないこと	—	告示別表第34
色度		0.5 未満 度		5 度以下	0.5	告示別表第36
濁度		0.2 未満 度		2 度以下	0.2	告示別表第41
		以 下 余 白				