

水質検査結果書

福環保協発第 W1700749 号

勝山市長 山岸 正裕 様

平成 29年 9月 26日 発行

厚生労働大臣登録水質検査機関(193号)

福井県環境保全協業組合

理事長 三木 和則

福井県福井市角折町第8号2番地

TEL (0776) 35 4001

FAX (0776) 35 - 2140

採取年月日及び時刻	平成 29 年 9 月 13 日 9 時 23 分	気温 23.6 ℃ 水温 22.3 ℃	
採 水 地 点	木根橋配水区	天候	前日
	—		当日
採 水 者	高間 幸範		—
検 体 の 種 別	上水道	残 留 塩 素	0.1mg/L

検 査 項 目		検 査 結 果		基 準 値		定量下限値		検 査 方 法	
一般細菌		0 個/mL		100 個/mL以下		0		告示別表第1	
大腸菌		陰性		検出されないこと		—		告示別表第2	
塩化物イオン		6.8 mg/L		200 mg/L以下		0.2		告示別表第13	
有機物(全有機炭素 (TOC))		0.3 未満 mg/L		3 mg/L以下		0.3		告示別表第30	
pH値		7.2 (20℃)		5.8以上8.6以下		—		告示別表第31	
味		異常なし		異常でないこと		—		告示別表第33	
臭気		異常なし		異常でないこと		—		告示別表第34	
色度		0.5 未満 度		5 度以下		0.5		告示別表第36	
濁度		0.2 未満 度		2 度以下		0.2		告示別表第41	
		以 下 余 白							
判 定	上記水質検査項目について、水質基準に適合。								
検 査 期 間	平成29年9月13日 ～ 平成29年9月19日								
検 査 機 関	福井県環境保全協業組合			理化学的検査区分責任者		山 本 友 紀			
水 質 検 査 部 門 管 理 者	玉 村 英 治			生物学的検査区分責任者		浅 川 さ ゆ り			
検 査 方 法	平成15年厚生労働省告示第261号								